

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

44-200 Rybnik, ul. Dworek 9 A

Adres zamieszkania:

44-313 Wodzisław Śl., ul. Letnia 40

NIP: 647-105-80-19

tel. 728 560 661



Zakład Usług Kominiarskich

44-200 Rybnik, ul. Dworek 9a – tel. 0 32 42 39 425

Członek Zarządu Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

Rybnik dnia 01.08.2022r.

Opinia nr 64/22

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy przewodów kominowych, oraz
podłączeń

W budynku przy ul. Przemysłowa 2/10

Należącym do ZGM

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego Tadeusz Kominek

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Istniejący przewód kominowy w kuchni nadaje się do podłączenia kotła C.O. gazowego,
po zlikwidowaniu pieca kuchennego.

Zaleca się zastosowanie kotła z zamkniętą komorą spalania.

Do przewodu spalinowego wprowadzić wkład ze stali kwasoodpornej z ważną aprobatą
techniczną.

Wentylacja sprawna.

Doprowadzić odpowiednią ilość powietrza zewnętrznego na potrzeby wentylacji.

Do odbioru końcowego potrzebne oświadczenie instalatora o prawidłowości montażu
wkładu kominowego.

Po podłączeniu kotła i wykonaniu zaleceń należy mnie zawiadomić, celem odbioru w
stanie użytkowym.

Opinię sporządzono w oparciu o Prawo Budowlane (DZ.U.Nr.89 poz.414 z dnia 07 lipca 1994r) Ustawę o ochronie
p.poż.(DZ.U.Nr.92 poz.460 z dnia 03 listopada 1992r.) oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące
normy.

Potwierdzenie odbioru

Zakład Kominiarski
pieczęć i podpis
mistrz kominiarski Tadeusz Kominek
mistrza kominiarskiego
44-200 Rybnik, ul. Dworek 9a
NIP: 647-105-80-19
tel. 728 560 661
e-mail: tadkom1@gmail.com