

NZ.9022.3.7.2021

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333ze zm.)

u z g a d n i a m

Projekt budowlany branży sanitarnej dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z układem drogowym w ulicy Morenowej i marcepanowej w Mierzynie oraz siecią kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego w Szczecinie.

Uzasadnienie:

Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę:

1. wniosku z dn. 29.01.2021 INBUD S.C. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak, Biuro Projektów, ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin, Zbigniewa Woźniaka pełnomocnika Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
2. projektu budowlanego- branża sanitarne opracowanego w grudniu 2020 r. przez : mgr inż. Zbigniew Woźniak

Teren inwestycji zlokalizowany jest na pograniczu miejscowości Mierzyn oraz Gminy Miasta Szczecin i obejmuje:

-po stronie Gminy Miasta Szczecin ulice Łukasińskiego.

W obszarze objętym zakresem przedłożonego opracowania dominuje głównie zabudowa jednorodzinna niska oraz szeregowa. Na chwilę obecną ścieki sanitarne z poszczególnych posesji prywatnych odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Wody opadowe ze względu na brak systemu odwodnienia ulicy, odprowadzane są powierzchniowo z terenu jezdni w najniższe punkty zlewni, tworząc po deszczach nawalnych zastoiny wody.

Ze względu na ukształtowanie istniejącego terenu, w ramach opracowania teren inwestycji został podzielony na dwie zlewnie cząstkowe.

Zlewnia nr I- obejmuje swoim zakresem zachodnią część ulicy Morenowej w Mierzynie wraz z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z posesji zlokalizowanych bezpośrednio wzdłuż ulicy Łukasińskiego w Szczecinie. W ramach opracowania zaprojektowano kanał sanitarny o średnicy Ø0,20m, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.

Odbiornikiem ścieków sanitarnych jest istniejący kanał sanitarny o średnicy Ø0,25 m w ulicy Zgodniej. Zaprojektowano włączenie do omawianego kanału poprzez istniejącą studzienkę betonową oznaczonej na planie zagospodarowania jako Si1.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Od niniejszej opinii nie służy środek zaskarżenia.

Załączniki:

1. Projekt budowlany-1 egz.

Otrzymuje:

1. INBUD S.C. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak, Biuro Projektów, ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin

Do wiadomości:

1. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SZCZECINIE
dr n. med. Elżbieta Król-Pakulska
specjalista epidemiolog