

# SZAFKA AUTOMATYKI SA



Nr Pola	1	2	-	-	-	-	10	11	-	-	-	-
Nazwa Pola	Zasilanie z ZKP	Ochrona przepięciowa	-	-	-	-	Zasilanie pompy	Zasilanie pompy	-	-	-	-
Moc załnst. [kW]	5,0	-	-	-	-	-	2,2	2,2	-	-	-	-
Prąd [A]	12,0	-	-	-	-	-	4,6A	4,6A	-	-	-	-
Typ kabla	YKYzo	-	-	-	-	-	YKYzo	YKYzo	-	-	-	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x10	-	-	-	-	-	5x4	5x4	-	-	-	-

Ochrona przed porażeniem:  
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE  
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI TN-C (zasilanie)  
TN-S (instalacje odbiorcze)

## UWAGI:

- Ochrona dodatkowa przed dotykem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
- Układ sieci: TN-C (zasilanie), TN-S (instalacje odbiorcze)

**Biuro Projektów**  
**"INBUD"**  
Rok założenia 1991  
ul. Kwiatkowskiego 32/13;  
71-004 Szczecin  
tel. +48 (091) 485 33 95

Opracował:	_____	_____	_____
Opracował:	_____	_____	_____
Opracował:	<b>mgr inż. Kacper Kurdek</b>	_____	_____
Projektował:	<b>mgr inż. Piotr Majchrzak</b>	ZAP/0125/POOE/13	_____
Sprawdził:	<b>mgr inż. Dawid Witamborski</b>	ZAP/0108/PWOE/15	_____
Numer proj.:	<b>20071</b>	Faza proj.:	<b>PW</b>

Data:	<b>11.2021</b>	nazwa inwestycji:	BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ.	Nr archiwalny:	<b>20071-E10</b>
Adres obiektu:	<b>Gmina Dobra, m. Mierzyn, ul. Morenowa, Marcepanowa, Zgodna, Szczecin; ul. Łukasieńskiego</b>	Inwestor:	<b>GMINA DOBRA</b> 72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A	Nr kolejny:	<b>E10</b>
Podziałka:	-	Tytuł rysunku:	<b>SCHEMAT STRUKTURALNY SZAFY AUTOMATYKI SA</b>	Arkusz:	<b>1/2</b>