

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-36-00, tel. 091-422-36-07

Urząd Gminy w Dobrej
Ul. Szczecińska 16 a
72-003 Dobra

Nasz znak: WKI.WT.7021.91.2020.MK

Data: 2020-03-31

W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej dla budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Morenowej i Marcepanowej w ramach zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z układem drogowym w ulicy Morenowej i Marcepanowej w Mierzynie oraz siecią kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego w Szczecinie" oświadczam, że:

1. Należy zaprojektować system kanalizacji deszczowej z przykanalikami wyprowadzonymi do granicy każdej działki usytuowanej wzdłuż z ulicy Morenowej.
2. Projektowany kanał deszczowy włączyć do istniejącego kanału deszczowego ϕ 0,60m w ul. Marcepanowej. Odcinek istniejącego kanału deszczowego przebiegającego przez teren działki nr 21/20 należy przełożyć w pas drogowy ul. Marcepanowej. Na przekładanym odcinku kanału należy zaprojektować przykanaliki do granic posesji usytuowanych wzdłuż niego.
3. Do kanalizacji deszczowej wolno wprowadzać tylko i wyłącznie wody deszczowe i gruntowe.
4. Trasę projektowanych sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będą przebiegały.
5. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu technicznego.
6. Kolizję projektowanego przyłącza z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
7. Termin ważności niniejszych warunków – 12 miesięcy od daty wystawienia.

Z up. Wójta Gminy
mgr Tomasz Kąkowski
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji

Otrzymują:
1/ Adresat,
2/ A/a.