

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie  
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42  
dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

**Biuro Projektów "INBUD" S.C.**  
**Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak**  
**Eugeniusza Kwiatkowskiego 32 m. 13**  
**71-004 Szczecin**

W/ znak:  
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ.....-4012-103270/20

z dnia 22-01-2021  
z dnia 1-02-2021

### **Uzgodnienie Projektu technicznego przebudowy przyłącza gazowego**

**NR PSGSZ.ZMDZ.....-4012-103270/20**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczecińska), m. Mierzyn, ul. Morenowa - zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z układem drogowym w ulicy Morenowej i Marcepanowej w Mierzynie oraz siecią kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego w Szczecinie”

Nawiązując do Państwa wniosku dotyczącego uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego „Przebudowy przyłączy gazowych średniego ciśnienia dn 25 PE o budynków na dz. nr ewid. 21/16 i 21/44 przy ul. Marcepanowej i budynku na dz. nr ewid. 794 przy ul. Morenowej w m. Mierzyn” - opracowanego na podstawie Warunków Technicznych znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102101/20/P/IZ (WT zamienne ) z dn. 18.09.2020 r. informujemy, że w/w dokumentację techniczną opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Wykonanie prac włączeniowych (roboty odpłatne) należy zlecić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Dopuszcza się realizację prac włączeniowych (gazoniebezpiecznych) przez Wykonawcę Zewnętrznego pod warunkiem realizacji tych prac zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2018 r. prezesa Zarządu z dn. 02.02.2018 r. wprowadzającym do stosowania „Zasady organizacji wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa”. Wykonawcy zewnętrzni powinni spełniać minimalne wymagania określone w niniejszych Zasadach i opisane w załączniku nr 8 pt. „Zasady określania wymagań dla wykonawców realizujących prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG”.
2. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zadania dotyczącego przebudowy przyłącza gazowego – wykonawca robót montażowych na sieci gazowej powinien w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie złożyć wniosek o wydanie karty technologicznej zgrzewania.

-verte-

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych" uzgodnienie projektu technicznego przyłącza gazowego, którego Inwestorem nie jest PSG sp. z o.o. pobierana jest opłata w wysokości 123 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Pana oddzielną korespondencją.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Seksja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
Dorota Tomkiel-Balcar

Załączniki:

1. Projekt techniczny
2. Wniosek o uzgodnienie karty technologicznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gazownia Szczecin Południe
3. Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym – a/a

Sprawę prowadzi: Marek Michałowski, tel.: 91 42 47 240