



| | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|
| | Termometr | | Manometr |
| | Zawór trójdrogowy mieszający | | Zawór zwrotny klapowy |
| | Sonda temperatury zasobnika | | Zawór bezpieczeństwa |
| | Sonda zewnętrzna | | Zawór odcinający |
| | Zawór równoważący np.STAD | | Filtr siatkowy gwintowany |

| L.p. | URZĄDZENIE |
|------|--|
| A | Gazowy kocioł kondensacyjny TALIA GREEN EVO SYSTEM 100 |
| B | Zasobnik C.W.U 500dm3 |
| C | Regulator RVS |
| D | Naczynie wzbiorcze V=100dm3 |
| E | Naczynie wzbiorcze c.w.u. przepływowe V=25dm3 |
| F | Stacja uzdatniania wody |
| G | Neutralizator skroplin |
| H | Sprzęgło hydrauliczne |
| I | Czujnik temperatury zasilania |
| 1.1 | Pompa kotłowa |
| 1.2 | Systemowy rozdzielacz instalacyjny |
| 2.1 | Pompa obiegu c.o. I Q=0,47 dm3/s H=23,4kPa |
| 2.2 | Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem DN25 kvs8,0 |
| 2.3 | Zawór równoważący z funkcją odcięcia DN32 |
| 3.1 | Pompa obiegu c.o. II Q=0,44dm3/s H=25,4kPa |
| 3.2 | Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem DN25 kvs8,0 |
| 3.3 | Zawór równoważący z funkcją odcięcia DN32 |
| 4.1 | Pompa ładująca c.w.u. Q=0,09 dm3/s H=4,9kPa |
| 4.2 | Pompa cyrkulacyjna Q=0,02 dm3/s H=1,7kPa |

LKM PROJEKTY AUDYTU EKSPERTYZY

UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW

TEL.KOM. 600 322 820 e-mail: lkonopka@wp.pl

NIP: 865-200-74-00 REGON: 830426430

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZKOŁY
NA ŻŁOBEK NA CZ. DZIAŁEK 1513, 1514 w JAMNICY

LOKALIZACJA: J. EWID.:182003_2.0002 GRĘBÓW OB:0002 JAMNICA

INWESTOR: GMINA GRĘBÓW
UL RYNEK 1, 39-410 GRĘBÓW

NAZWA RYS.: SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ

| | | |
|---------------|---|--------|
| PROJEKTANT: | mgr inż. WOJCIECH FRAN CZYK upr. nr PDK/0068/PWOS/21 | podpis |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. LESZEK KONOPKA upr. nr PDK/0058/POOS/22 | podpis |

EDYCJA: A DATA: 08.2023 SKALA: 1:50 RYS. NR: IS6

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !