



- |  |                              |  |                           |
|--|------------------------------|--|---------------------------|
|  | Termometr                    |  | Manometr                  |
|  | Zawór trójdrogowy mieszający |  | Zawór zwrotny klapowy     |
|  | Sonda temperatury zasobnika  |  | Zawór bezpieczeństwa      |
|  | Sonda zewnętrzna             |  | Zawór odcinający          |
|  | Zawór równoważący np.STAD    |  | Filtr siatkowy gwintowany |

L.p.	URZĄDZENIE
A	Gazowy kocioł kondensacyjny TALIA GREEN EVO SYSTEM 100
B	Zasobnik C.W.U 500dm3
C	Regulator RVS
D	Naczynie wzbiorcze V=100dm3
E	Naczynie wzbiorcze c.w.u. przepływowe V=25dm3
F	Stacja uzdatniania wody
G	Neutralizator skroplin
H	Sprzęgło hydrauliczne
I	Czujnik temperatury zasilania
1.1	Pompa kotłowa
1.2	Systemowy rozdzielacz instalacyjny
2.1	Pompa obiegu c.o. I Q=0,47 dm3/s H=23,4kPa
2.2	Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem DN25 kvs8,0
2.3	Zawór równoważący z funkcją odcięcia DN32
3.1	Pompa obiegu c.o. II Q=0,44dm3/s H=25,4kPa
3.2	Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem DN25 kvs8,0
3.3	Zawór równoważący z funkcją odcięcia DN32
4.1	Pompa ładująca c.w.u. Q=0,09 dm3/s H=4,9kPa
4.2	Pompa cyrkulacyjna Q=0,02 dm3/s H=2,3kPa

LKM PROJEKTY AUDYTU EKSPERTYZY

UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW

TEL.KOM. 600 322 820 e-mail: lkonopka@wp.pl

NIP: 865-200-74-00 REGON: 830426430

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZKOŁY  
NA ŻŁOBEK NA CZ. DZIAŁEK 1513, 1514 w JAMNICY

LOKALIZACJA: J. EWID.:182003\_2.0002 GRĘBÓW OB:0002 JAMNICA

INWESTOR: GMINA GRĘBÓW  
UL RYNEK 1, 39-410 GRĘBÓW

NAZWA RYS.: SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKTANT:	mgr inż. WOJCIECH FRAN CZYK upr. nr PDK/0068/PWOS/21	podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. LESZEK KONOPKA upr. nr PDK/0058/POOS/22	podpis

EDYCJA: A	DATA: 08.2023	SKALA: 1:50	RYS. NR: IS6
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !			