Nr segmentu	ROZDZIELNICA GŁÓWNA "RGŻ"								
Nr odpływu	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Nazwa odpływu lub urządzenia	SZAFA ZASILAJĄCO - STEROWNICZA CENTRALI Uwaga: sterowanie oraz zasada działania wg DTR producenta i wytycznych branży sanitarnej; należy uwzględnić zasilanie nagrzewnicy wstępnej oraz nagrzewnicy wtórnej	OBWÓD DO GNIAZDA WTYKOWEGO DLA PRALKO-SUSZARKI ozn. wg technologii "49"	SYSTEM WIDEODOMOFONÓW Uwaga: należy zasilić elementy wykonawcze i doprowadzić kable oraz przewody wg opisu systemu	REZERWA Uwaga: zakończyć na listwie zaciskowej, ponumerować zaciski	REZERWA Uwaga: zakończyć na listwie zaciskowej, ponumerować zaciski	REZERWA Uwaga: zakończyć na listwie zaciskowej, ponumerować zaciski	REZERWA Uwaga: zakończyć na listwie zaciskowej, ponumerować zaciski	REZERWA Uwaga: zakończyć na listwie zaciskowej, ponumerować zaciski	REZERWA Uwaga: zakończyć na listwie zaciskowej, ponumerować zaciski



ILOŚĆ ODPŁYWÓW MOŻE ULEC ZMIANIE

PODZIAŁ NA OBWODY I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WRAZ Z APARATURĄ ZABEZPIACZAJĄCO - ŁĄCZENIOWĄ ZOSTANIE OSTATECZNIE UWZGLĘDNIONA I PRZEDSTAWIONA SZCZEGÓŁOWO NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UKŁAD SIECI TN-S

LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY
UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW
LESZEK KONOPKA
TEL. 600 322 820
NIP 865-200-74-00
REG: 830426430

OBIEKT: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na żłobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +

ADRES: 39-410 jamnica 135, dz. nr ewid. 1514, 1516 obr 0002 JAMNICA

NAZWA RYS.: SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ "RGŻ" - ARKUSZ 4/4

specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

PROJEKTANT:	mgr inż. SEBASTIAN MROCZEK upr. nr PDK/256/PWOE/18	podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. TOMASZ SUPRANOWICZ upr. nr PDL/0069/PBE/16	podpis
EDYCJA: A	DATA 10.08.2023 r.	- RYS. NR: E1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !