Nr segmentu	ROZDZIELNICA GŁÓWNA "RGŻ"								
Nr odpływu	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Nazwa odpływu lub urządzenia	OBWÓD DO GNIAZDA WTYKOWEGO DLA ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZYŃ ozn. wg technologii "11"	KOCIOŁ GAZOWY WRAZ Z AUTOMATYKĄ "KG" Uwaga: sterowanie oraz zasada działania wg DTR producenta i wytycznych branży sanitarnej; zasilanie bezpośrednie lub poprzez dedykowane gniazdo	POMPA W STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W KOTŁOWNI "PK" Uwaga: sterowanie oraz zasada działania wg DTR producenta i wytycznych branży sanitarnej; zasilanie bezpośrednie lub poprzez dedykowane gniazdo	GNIAZDO SIŁOWE 400VAC W KOTŁOWNI Uwaga: należy przepiąć istniejący kabel oraz pozostawić lokalizację gniazda w miejscu istniejącego montażu	WENTYLATOR "W1" Uwaga: sterowanie oraz zasada działania wg DTR producenta i wytycznych branży sanitarnej	WENTYLATOR "W2" Uwaga: sterowanie oraz zasada działania wg DTR producenta i wytycznych branży sanitarnej	SZAFA RACK SYSTEM TELETECHNICZNY ORAZ CCTV	SZAFA ZASILAJĄCO - STEROWNICZA CENTRALI WENT-KLIM "N1W1" Uwaga: sterowanie oraz zasada działania wg DTR producenta i wytycznych branży sanitarnej; należy uwzględnić zasilanie nagrzewnicy oraz agregatu chłodniczego	SZAFA ZASILAJĄCO - STEROWNICZA CENTRALI WENT-KLIM "N2W2" Uwaga: sterowanie oraz zasada działania wg DTR producenta i wytycznych branży sanitarnej; należy uwzględnić zasilanie nagrzewnicy



ILOŚĆ ODPŁYWÓW MOŻE ULEC ZMIANIE

PODZIAŁ NA OBWODY I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WRAZ Z APARATURĄ ZABEZPIACZAJĄCO - ŁĄCZENIOWĄ ZOSTANIE OSTATECZNIE UWZGLĘDNIONA I PRZEDSTAWIONA SZCZEGÓŁOWO NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UKŁAD SIECI TN-S

LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY
UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW
LESZEK KONOPKA
TEL. 600 322 820
NIP:865-200-74-00
REG: 830426430

OBIEKT: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na żłobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +

ADRES: 39-410 jamnica 135, dz. nr ewid. 1514, 1516 obr 0002 JAMNICA

NAZWA RYS.: SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ "RGŻ" - ARKUSZ 3/4

specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

PROJEKTANT:	mgr inż. SEBASTIAN MROCZEK upr. nr PDK/256/PWOE/18	podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. TOMASZ SUPRANOWICZ upr. nr PDL/0069/PBE/16	podpis
EDYCJA: A	DATA 10.08.2023 r.	- RYS. NR: E1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !