



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**  
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701  
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w całości.  
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99  
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82  
e-mail: poczta@pwik.czyst.pl strona internetowa: <http://www.pwik.czyst.pl>

Częstochowa, dn. 23.06.2022r.

**TT1.410.896.2022**

TT1/2062/2022

Oryginał

**DWK projekt  
Wojciech Kulawik  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 69  
42-217 Częstochowa**

dotyczy: przebudowy i rozbudowy ulicy Parkowej w miejscowości Biała, gmina Kłobuck.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2022 r. w sprawie jw. informujemy, że na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie są zlokalizowane wodociągi  $\Phi 100$  mm oraz  $\Phi 500$  mm.

Należy zachować normatywne przykrycie sieci będącej w eksploatacji PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnego przykrycia (zmiana niwelety w zakresie  $\pm 20$ cm) należy przewidzieć zabezpieczenie lub przebudowę tych urządzeń, a rozwiązania zabezpieczeń i przebudowy przedstawić do akceptacji w naszym Przedsiębiorstwie. Trasa sieci wodociągowej winna przebiegać w wydzielonych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych. Lokalizacja sieci wodociągowej powinna gwarantować bezkolizyjny, całodobowy dostęp techniczno-eksploatacyjny dla naszych służb przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałego nad i podziemnego uzbrojenia. Należy uregulować sprawy formalno-prawne związane z przebiegiem projektowanej sieci w terenie. W przypadku projektowania sieci w działkach prywatnych należy dokonać wpisu w księdze wieczystej o służebności przesyłu. Dokumentacja projektowa sieci sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami winna być przedstawiona do akceptacji w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Istniejące uzbrojenie wodociągowe podczas realizacji inwestycji należy utrzymać w ciągłej sprawności technologicznej. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie celem protokółarnego przekazania w terenie istniejącego uzbrojenia. Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw sieciowych, hydrantowych oraz na przyłączach winna obejmować również regulację istniejących obudów zasuw oraz hydrantów podziemnych. Skrzynki zasuw i hydrantów winny być zabudowane na prefabrykowanych podbudowach betonowych.

Po zakończeniu prac wykonawca robót powinien powiadomić PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie celem protokółarnego odbioru istniejącego uzbrojenia będącego w eksploatacji Przedsiębiorstwa.

Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu  
**KIEROWNIK**  
Działu Technicznego  
**Paweł Kwicień**

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu  
ul. Ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 22 444 33 33

**Gazownia w Częstochowie**  
ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa  
tel. 22 444 33 33  
gazownia.częstochowa@psgaz.pl

DWK projekt  
al. N.M.P 69  
42-217 Częstochowa

Wasz znak:  
Nasz znak: PSGZA.0158.050.4333.2022

Częstochowa, 07.07.2022

Dot.: wydanie warunków zabezpieczenia sieci gazowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Parkowej  
w miejscowości Biała, gm. Kłobuck

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że przebieg sieci gazowej średniego ciśnienia zgadza się na dzień 07.07.2022 z naszymi danymi w zasobach GIS (pozostałe dane materiał oraz rok budowy naniesiono na podkłady mapowe). Inwestycję należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422). Gazociągi i przyłącza gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) i być oznakowane oznakowaniem CE lub Znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż:

- 1,00 m od powierzchni jezdni przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni
- 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni dla ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
- W przypadku gdy sieć gazowa zostanie przebudowana według w/w ustaleń odległość minimalna od projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a w miejscu skrzyżowań 0,2 m.

Należy przewidzieć przeprowadzenie prac sieciowych w sposób umożliwiający nieprzerwane dostarczenie gazu do odbiorców podłączonych do tej sieci gazowej.



Miejsca przejść pod projektowanymi zjazdami należy wykonać w rurach ochronnych z materiału jakiego będzie (jest) wykonana sieć gazowa o średnicy 1,5 razy większej niż przewód gazowy.

W przypadku przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG „Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych” a w przypadku gazociągów i przyłączy stalowych należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

**Należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości oraz lokalizacji posadowienia gazociągu.**

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń należy porozumieć się z Gazownią w Częstochowie ul. Legionów 79 celem ustalenia nadzoru nad w/w. robotami.. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

**Projekt przebudowy lub zabezpieczenia należy uzgodnić z Oddziałem Zakład Gazowniczy w Zabrzu.**

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Opłata za uzgodnienie wynosi 174 zł netto (poz. cennika 5.1.2)


Faktura za wydanie uzgodnienia zostanie wysłana w późniejszym terminie.

Kopię pisma należy dołączyć do projektu.

otrzymują:

1. adresat

a/a



KIEROWNICZKA  
Gazownia w Częstochowie  
Piotr Polczyk





