

# **PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY**

---

**Termomodernizacja strażnicy OSP w Dłutowie**

**Warunki przyłączenia do sieci gazowej - Załącznik nr 4**

**POLSKA**  
**SPÓŁKA GAZOWNICTWA**

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ODDZ. ZAKŁAD GAZOWNICZY W ŁODZI  
ul. Targowa 18 90-042 Łódź

**Sekcja Przyłączania ul.**  
**Targowa 18, Łódź**  
tel. 22 444 33 33  
e-mail: lodz@psgaz.pl

**GMINA DŁUTÓW**  
**DŁUTÓW, UL. POLNA 5**

95-081 DŁUTÓW

NIP; 7311914326, REGON: 590647960

Nasz znak; LSP/W/3870/WP/2/2020

Łódź 10.05.2023

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ**

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.04.2023 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z p.zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej;

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750;2011: gaz z rodziny gazy ziemne: **ziemny wysokometanowy E**,
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek ochotniczej straży pożarnej - szt.1,  
**adres: Dłutów, ul. Polna 5, dz. 194, gm. Dłutów.**
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
przygotowanie ciepłej wody, ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie posiłków
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt. ]	Moc urządzeń [kW]
kocioł gazowy dwufunkcyjny	50	1	50.00
kuchnia gazowa	10	1	10,00
Łączna moc [kW]			60,00

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

L.p.	Moc przyłączeniowa [m <sup>3</sup> /h]	Roczny odbiór paliwa gazowego [m <sup>3</sup> /rok]	Roczny odbiór paliwa gazowego [kWh/rok]	Lokalizacja
1	6.0	4000	44000	punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy

6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

L.p.	Rodzaj obiektu	Ciśnienie bazowe	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	średnica [mm]	Lokalizacja
1	przyłączy	średnie	PE	110	Dłutów, ul. Polna (na wys. dz. 170/1)
2	przyłączy	średnie	PE	110	Dłutów, ul. Pabianicka
3	przyłączy	średnie	PE	110	Dłutów, ul. Rzemieślnicza (na wys. dz. 46/2)

- Ciśnienie paliwa gazowego;
  - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]
  - w punkcie dostarczania i odbioru, minimalne: 1.6 [kPa],maksymalne; 2.5 [kPa]
- Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem określono w Warunkach Technicznych Budowy Sieci Gazowej nr LSP/W/5946/WP/1/2020

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów;  
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź  
KRS 0000374001. Sąd Rejonowy Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS  
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy 10 488 917 050 zł



Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

L.p.	Ciśnienie	Moc przyłączeniowa [m <sup>3</sup> /h]	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość ok. [m]	Uwagi
1	średnie	5,0	PE	25	38	

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek główny

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej na zewnątrz obiektu

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

L.p.	Typ gazomierza	Rozstaw króćców [mm]	Ilość [szt.] gazomierz/rejestrator	Ciśnienie pomiaru	Lokalizacja	Status urządzenia/Uwagi
1	miechowy - G4	130	1/-	niskie	w szafce gazowej na zewnątrz obiektu	projektowane

10.4. Wymagania dotyczące redukcji:

Lp.	Typ reduktora	Ilość [szt.]	Lokalizacja	Status urządzenia/Uwagi
1	do 10 m <sup>3</sup> /h	1	punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy	projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek główny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnątrz obiektu.
12. Gazociąg/przyłącze powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.
13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p.zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
15. Dokumentację projektową należy uzgodnić:
  - w zakresie budowy gazociągu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym
  - w zakresie budowy przyłącza gazowego oraz pomiaru paliwa gazowego we właściwej terytorialnie Gazowni
16. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie.
17. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. ODDZ. ZAKŁAD GAZOWNICZY W ŁODZI prac projektowych i budowlanych.
18. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 3 490,05 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 4 292,76 zł.
19. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją, włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza wraz z instalacją reduktora ciśnienia.
20. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
  - 20.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
  - 20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
  - 20.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
21. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. ODDZ. ZAKŁAD GAZOWNICZY W ŁODZI zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 24 miesiące od daty zawarcia umowy o przyłączenie.
22. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
23. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.

24. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25. Klauzule:

25.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. ODDZ. ZAKŁAD GAZOWNICZY W ŁODZI, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.

25.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.

25.5. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.


25.6. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl).

25.7. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje;

Wydane warunki przyłączenia stanowią element inwestycji wspólnej dla grupy nieruchomości zlokalizowanej w Dłutowie przy ul. Polnej, Sportowej, Ostatniej, Krótkiej, Piaskowej, Łąkowej, Rzemieślniczej, znajdujących się na obszarze objętym planowaną gazyfikacją i na etapie rozpatrywania wniosków o zawarcie umów o przyłączenie zostaną objęte ponowną analizą efektywności ekonomicznej przyłączenia i dostarczania paliw gazowych, co może wpłynąć na zmianę warunków finansowych. Negatywna ocena ekonomiczna stanowić może podstawę do odmowy zawarcia umów o przyłączenie do sieci gazowej.

Anuluje się warunki przyłączenia LSP/W/3870/WP/1/2020

KIEROWNIK  
Dział Obsługi Klienta  
  
Jolanta Drobik

KIEROWNIK  
Sekcja Przyłączania  
  
Anna Linkowska

Opracował: Roman Banaszczyk

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu;

Data odbioru lub wysłania do Klienta;

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

1. Klient.
2. aa