



OZNACZENIA:

- proj. uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30x4 układanej na głębokości min. 0,6m i odległości min 1m od budynku
- proj. zwody poziome FeZn Ø 8mm układane na wspornikach
- proj. zwody odprowadzające FeZn Ø 8mm prowadzone w elewacji w rurach odgromowych gr. min. 4mm i zakończone studnią probierczą w ziemi
- proj. wypust z bednarki FeZn 30x4 do GSU i kotłowni
- proj. połączenie skręcane - złącze krzyżowe drut-drut w ocynku ogniowym

TEMAT I ADRES:	PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SZKOŁY W GŁUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ I GMINNE CENTRUM KULTURY 96-130 Głuchów identyfikator działki 101502_2.0005.507/8		
INWESTOR:	GMINA GŁUCHÓW ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów		
PROJEKT:	 PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. Arkadiusz Bukalski UPR.NR MAZ/0542/PW/OE/14 W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. Józef Wojcieszak UPR.NR 61/90/WŁ W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ		
TYTUŁ RYSUNKU:	Plan instalacji odgromowej - rzut dachu		NR RYS.: E.07
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA:	1:100
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	DATA:	lipiec 2023