

ZP.271.45.2023

## **Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na budowę drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.

### **Pytanie 2 (numeracja prowadzona narastająco)**

Prosimy o doprecyzowanie czy rury kanalizacyjne z KO-KD poz. 2 i 3 mają zostać wykonane z rur klasy SN8 (wg. zapisów pozycji KO), czy SN12 (wg. SST 03.02.01).

### **Pytanie 3**

Ad kosztorys kanalizacji deszczowej w poz. 2 i 3 są rury PCV o sztywności SN8, natomiast w dokumentacji jest SN12. Prosimy o potwierdzenie, iż ma być SN12.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót należy zastosować rury o sztywności SN12.

### **Pytanie 4**

Ad kosztorys branży drogowej koszty kwalifikowane poz. 24 w pozycji tej jest grubość podłoża z mieszanki niezwiązanej 20 cm, natomiast w opisie technicznym w punkcie 4 oraz na przekrojach poprzecznych jest gr. 30 cm. Prosimy o potwierdzenie, że grubość 30 cm jest prawidłowa.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że grubość 30 cm podłoża z mieszanki niezwiązanej jest prawidłowa.

**Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**(-) Jacek Milewski**  
**Prezydent Miasta Nowej Soli**  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/