

## **NOTATKA Z ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT**

**Adres obiektu: Kraków, ul. Stawowa 179, dz. nr 775/1 obr. 34 Krowodrza**

**Inwestor: Gmina Miejska Kraków – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14,  
ul. Stawowa 179, 31-346 Kraków**

**Wykonawca: BRO-KOP Usługi Budowlano-Instalacyjne Wojciech Kopta,  
Chorowice, ul. Palmowa 19, 32-031 Mogilany**

**Kierownik Robót: Regina Figurny**

W oparciu o przedstawione dokumenty stwierdzono:

**Wykonanie przyłącza wodociągowego PE TS Ø63 o długości 9,45 mb**

**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego kamionka Ø200 o długości 6,0 mb,  
studnia betonowa Ø1000**

Uwagi: Protokół odbioru z WMK S.A zostanie wystawiony po zakończeniu robót (stan docelowy) wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami przyłączenia nieruchomości I. inst. 0656/T/2022

**WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA**  
SPÓŁKA AKCYJNA  
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1  
tel. 12 42 42 300  
DZIAŁ DOKUMENTACJI I ODBIORÓW  
Regon 350720714, NIP 6750000065  
KRS 0000057956, BDO 000007387 (21)

**SPECJALISTA**  
ds. Technicznych  
  
**Marcin Palonek**



ITD.6251.938.2022

Kraków, dnia 7.09.2022 r.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14**  
**ul. Stawowa 179**  
**31-346 Kraków**

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych z dnia 5.09.2022 r. (data wpływu) informują:

1. Przyjmujemy do wiadomości zamiar wykonania przyłącza wodociągowego oraz odcinka przyłącza kanalizacyjnego (od sieci do pierwszej studzienki licząc od strony sieci) dla nieruchomości przy **ul. Stawowej 179 (dz.nr 775/1 obr. 34 j.ew. Krowodrza) w Krakowie** w terminie podanym we wniosku.
2. Przyłącza należy wykonać zgodnie z dokumentacją przyłączenia do sieci uzgodnioną pismem ITT.6224.601.2022 L.inst. 656/T/2022 (stanowiącym jednocześnie warunki przyłączenia do sieci) oraz „Wytycznymi eksploatacyjnymi w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” dostępnymi na stronie internetowej WMK S.A. ([www.wodociagi.krakow.pl](http://www.wodociagi.krakow.pl)).
3. Czynności odbiorowe ze strony WMK S.A. (polegające w szczególności na sprawdzeniu: ułożenia rur w otwartym wykopie, wykonania studzienek kanalizacyjnych, wykonania zabudowy zestawu wodomierzowego), będzie pełnił inspektor **Tomasz Kozaczka (tel. 12-42-42-488, 736-253-863)**.
4. Przed rozpoczęciem robót Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub Wykonawca winien skontaktować się z przydzielonym inspektorem, w celu omówienia szczegółów wykonania przyłączy.
5. Realizacja przyłączenia do sieci wymaga posiadania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane (działki nr 818 obr. 34 j.ew. Krowodrza) oraz tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości przyłączanej. Uzyskanie tego prawa leży w gestii Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci.
6. Przed planowanym odbiorem przyłączy prosimy o dostarczenie do wyznaczonego inspektora kopii geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych przyłączy.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x ITD L.inst. 656/T/2022

**KIEROWNIK**  
Działu Dokumentacji i Odbiorów  
*M. Chachłowska*  
**Małgorzata Chachłowska**

Opracowała: Joanna Zak-Cyganik

ITD/O/34296/2022

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara,

Wiceprezesi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra  
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,  
Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387