


1. Elementy stalowe opierać na ścianach poprzez poduszkę betonową grubości min 5cm.
2. Głębokość oparcia elementów stalowych na podporze minimum 15cm.
3. Dylatacje pomiędzy sztybem windy a istniejącą konstrukcją 2cm.
4. Elementy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i opisem technicznym.
5. Poziomy nadproży przyjąć zgodnie z branżą architektura.
6. Odsunięcie belki BS.4 od krawędzi otworu dobrać tak aby konieczne było wypełnienie tylko jednego kanału płyt ściennych. Wypełnienie wykonać betonem C30/37 na kruszywie drobnym z dodatkiem pęczniającym. Jeśli kanał jest używany jako wentylacja wykonać przebiego do kanału sąsiedniego

UWAGA!

1. Rysunek jest częścią pełnopracownego projektu. Rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i projektami branżowymi i pozostałymi rysunkami projektu konstrukcji.
2. Wymiary sprawdzić na budowie przed wykonaniem elementów.
3. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
4. W przypadku braku szczególnych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady budowlane i obowiązujące Polskie Normy.
5. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi Polskich Norm.
6. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.

		meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13											
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE W RAMACHA ZADANIA INW. P.N. "BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE"													
PROJEKTANT	IMIĘ (NAZWISKO)	mgr inż. Andrzej Smaga				MAP020805PWOK008 bez ograniczeń w szczególności konstrukcyjnej	INW. UPRZEWNIEN			DATA	12.2021	STADIUM: PT	INWESTOR:
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Marcin Stopa				MAP0494PWOK007 bez ograniczeń w szczególności konstrukcyjnej							ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKOŁ I PRZEDSZKOŁI W CHRZANOWIE
												SKALA: 1:100	LOKALIZACJA: CHRZANÓW UL. ZIELONA 15, 32-500
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIĘTRA 2 (P2)												BRANŻA: KONSTRUKCJA	
												NR RYS.: K-4	