


Uwagi:

1. Moduł alarmowy MD-X.ZA/2 stosowany w przypadku gdy:
 - długość przewodu łączącego moduł alarmowy MD z zaworem MAG-3 przekracza 44 m lub
 - system detekcji współpracuje z wieloma zaworami MAG-3.
2. Średnica zaworu MAG-3: DN50
3. Maksymalna ilość detektorów - 2.

4. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
5. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w biuletynie *Info-gazex P...* na stronie www.gazex.pl.

Jednostka projektowa		
 EM-INSTAL Biuro Projektowo Usługowe Łukasz Stępiak 99-300 Kutno, Bielawki 9A tel. 691-459-293 NIP 775-252-08-17 REGON 385540146		
Nazwa / adres obiektu budowlanego:		
Budowa instalacji gazowej wewnętrznej na potrzeby kotłowni zasilającej budynki Domu Pomocy Społecznej i Socjalnej przy Domu Pomocy Społecznej w Czarnowiei, Czarnów 5		
dz. nr ew. 149/1 jednostka ewidencyjna 140403_2, obręb 0011 Przylaski		
Inwestor:		
Powiat Gostyniński, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin		
Nazwa rysunku:	Skala:	
SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYSTEMU GAZEX	schemat	3