


ZBIORNIK	R [m]	H1 [m]	H2 [m]
6400	1.5	7.50	3.75



#### UWAGA:

R = 1.5 m we wszystkich kierunkach od otworów normalnie zamkniętych, od pokryw, od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów bezpieczeństwa i reduktorów gazu umieszczonych w szafkach gazowych (rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06..2010 r dz.U. nr 109 poz. 719 z późn. zm. Dz. U. 2019 poz. 67 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.)



**EM-INSTAL** Biuro Projektowo Usługowe Łukasz Stępnia  
99-300 Kutno, Bielawki 9A tel. 691-459-293  
NIP 775-252-08-17 REGON 385540146

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnymi  
zbiornikami V=2x6400 l na potrzeby Domu Pomocy Społecznej  
w miejscowości Czarnów 5,dz. nr ew. 149/1  
jednostka ewidencyjna 140403\_2, obręb 0011 Przylaski

Powiat Gostyniński, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Skala:

STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM

---

3

Imię i nazwisko projektanta:

mgr inż. Łukasz Stępnia

Specjalność i numer uprawnień:

LOD/4721/PBS/21

Data:

06.2023