



# Prezydent Miasta Stalowej Woli

www.stalowawola.pl

e-mail: um@stalowawola.pl

www.bip.stalowawola.pl

Stalowa Wola, dnia 25 czerwca 2020r.

ITP-III.1511.5.3.2020.EK

**Starostwo Powiatowe  
ul. Podleśna  
37-450 Stalowa Wola**

dot : kanalizacji deszczowej w ulicy K.E.N

Odpowiadając na wniosek z dnia 12.06.2020r. w sprawie wydania warunków zabezpieczenia /przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli informujemy co następuje:

- kanalizacja deszczowa w przedmiotowym pasie drogowym nie stanowi własności Gminy Stalowa Wola, obiekt ten nie jest wykazany w naszej ewidencji środków trwałych,
- powyższa kanalizacja jest elementem systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego i terenów przyległych do ulicy Poniatowskiego a następnie w ulicy Okulickiego włączona do kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Stalowa. Oczyszczanie tych wód opadowych następuje w osadnikach i separatorach eksploatowanych przez Gminę Stalowa Wola a zlokalizowanych na osiedlu Piaski,
- z uwagi na powyższe, stan techniczny tej kanalizacji, coraz częściej pojawiające się deszcze nawalne i z uwagi na fakt, iż kanalizacja deszczowa w ulicy Poniatowskiego została przebudowana i wykonana z materiałów o znacznie mniejszym współczynniku chropowatości niż wynosi on dla rur żelbetowych, prosimy o rozważenie możliwości przebudowy w/w kanalizacji wraz ze wszystkimi przyłączami, przy założeniu retencji kanałowej wynoszącej 30 min. oraz z materiałów o podobnym współczynniku chropowatości jaki posiadają rury kanalizacyjne zastosowane w trakcie przebudowy w ulicy Poniatowskiego.

k/o

a/a

Z up. Prezydenta Miasta

*dr inż. Renata Knap*  
Z-ca Prezydenta Miasta

