

Odpis protokołu z dodatkowej narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Krapkowickiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krapkowicach  
zakończony w dniu 2023-06-09

Znak sprawy: GK.6630.24.2023

Wnioskodawca: SEWI SEBASTIAN RAUDZIS, SEBASTIAN WILISOWSKI SPÓŁKA JAWNA  
45-231 Opole, ul. Oleska 117, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Zdieszowice - obszar wiejski, Obr.: 0006, Dz.: 39/1, 41, 42, 64, 65/3, 97/2, 154/2, 462, 463, 464, 467/1, 467/2, 468, 469, 497/1, 497/2, 499, 500, 501, 503/1, 503/3, 503/5, 503/6, 558

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, rozdzielcza, średnica 400 mm

Projekt sieci wodociągowej, rozdzielcza, średnica inna

Informacje uzupełniające:

średnica 400 mm

średnica 100 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Iwona Nikel

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Iwona Nikel

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1.	CZARNET K.Szymura,A.Owczarek Spółka Jawna _____ Marcin Bieńkowski	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
2.	Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A. Oddział Śląski Rejon StrzelceOp.- Krapkowice _____ Krzysztof Pietrzak	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
3.	Gazownia Krapkowice _____ Witold Korus	pozytywne z uwagami _____ Uzgodniono zgodnie z pismem PSGOP.ZMDZ.763.015.23 z dnia 18.01.2023.
4.	NETIA S.A. _____ Marek Perliński	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
5.	ORANGE POLSKA S.A. _____ _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

6.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach  Iwona Gołaszewska-Pogoda	pozytywne bez uwag  Brak uwag
7.	Tauron Dystrybucja SA O/Opole Rejon Kędzierzyn-Koźle  Janusz Charkiewicz	pozytywne z uwagami  Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem pracowników TAURON Dystrybucja S.A. oraz warunkami określonymi w piśmie nr TD/OOP/OME/K/WT/MM/068/2023 z dnia 23.05.2023 Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opolskie ul. Opolska 26 , 47-100 Strzelce Opolskie. Dokładną lokalizację kabli określić na podstawie przekopów kontrolnych. Zabezpieczenie linii kablowych rurami osłonowymi wykonać na urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia w miejscach kolizji i zbliżeń.. Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Szczegółowe rozwiązania techniczne uzgodnić z Wydziałem Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i w zakresie oświetlenia ulicznego TAURON Nowe Technologie.
8.	Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. w Zdzieszowicach  Magdalena Traczyk	pozytywne z uwagami  Zgodnie z odrębną korespondencją - pismo l.dz. 70o/MT/2023 z dn. 03.02.2023 r., l.dz. 543o/MT/2023 z dn. 28.04.2023 r. Należy zachować normatywne odległości od sieci wodno-kanalizacyjnej. W projekcie należy uwzględnić, że prace ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nad ułożonymi sieciami wodnymi i kanalizacyjnymi niedopuszczalne jest prowadzenie robót ciężkim sprzętem mechanicznym. Roboty mogą się odbywać wyłącznie pod odpłatnym nadzorem wyznaczonego pracownika WiK. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić WiK minimum na 2 tygodnie wcześniej.
Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1.	GDDKiA O/Opole  Tomasz Gołda	nie dotyczy  Nie dotyczy
2.	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Wydział Budownictwa i Środowiska	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3.	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Wydział Inwestycji i Mienia  Tomasz Scholz	pozytywne z uwagami  uzgodniono - dołączona do wniosku opinia Zarządu Powiatu
4.	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach-PODGIK	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5.	Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole Oddział Terenowy Głubczyce  Damian Kalus	nie dotyczy  Nie dotyczy

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono\*\*\*\*,

~~złożono~~\*\*\*\*.

\*\*\*\*niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....  
...  
Podpis i pieczęć przewodniczącego  
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).