Słup nr 3							
Słup narożny							
a =	35,0	m					
Pu=	415,5	daN					
Np.=	1067,0	daN	Wartość naciągów dla przewodów linii				
Nr=	315,0	daN	Wartość naciągów dla przyłączy				
Po=	20,0	daN	Obciąćenie wiatrem oprawy				
α =	167,0	°					
Wp=	2,5965	daN					
	F =	**415,5**	**daN**				
Projektuje się słup narożny E12/6							





SEWI	SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117 NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296 tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40 E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl	
Temat opracowania:	**Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej**	
Temat rysunku:	**Słup nr 3**	
Inwestor:	Burmistrz Zdzieszowic	Skala: 1:500
BRANŻA ELEKTRYCZNA PROJEKTANT: - mgr inż. Krzysztof Nolepa SPRAWDZAJĄCY: - mgr inż. Karol Wujec	Podpisy: nr upr. OPL/1256/PWBE/16 nr upr. OPL/0737/POOE/11.	Data: Lipiec 2023 r. Rysunek nr: **E-4**