

## DOBÓR LICZNIKA ENERGII CIEPLNEJ

przepływ maksymalny wody sieciowej :	13.7 m <sup>3</sup> /h
przepływ nominalny wodomierza Q <sub>n</sub>	15 m <sup>3</sup> /h
dP dla Q <sub>n</sub>	11 kPa
spadek ciśnienia na wodomierzu	9 kPa

DOBRANO LICZNIK: KAMSTRUP

Multical

Wodomierz Ultraflow II Q<sub>n</sub>=15m<sup>3</sup>/h