

DOBÓR REGULATORÓW WĘZŁA (Honeywell)

Regulator C.O. :

spadek ciśnienia na zaworze	66 kPa
przepływ max.	4.22 m ³ /h
Kv zaworu	5.20 m ³ /h
Kvs zaworu regulacyjnego	6.3 m ³ /h
stopień otwarcia zaworu	0.825

DOBRANO ZAWÓR: V5328A1054 Dn 20
 siłownik ML7420A3006

opór gałęzi C.O. 84.8 kPa

Regulator BASEN. :

spadek ciśnienia na zaworze Zima	72.63 kPa
spadek ciśnienia na zaworze Lato	60.54 kPa
przepływ max. Zima	3.28 m ³ /h
przepływ max. LATO	5.16 m ³ /h
Kv zaworu Zima	3.85 m ³ /h
Kv zaworu Lato	6.63 m ³ /h
Kvs zaworu regulacyjnego	10.0 m ³ /h
stopień otwarcia zaworu Lato	0.663
stopień otwarcia zaworu Zima	0.385

DOBRANO ZAWÓR: V5328A1062 Dn 25
 siłownik ML7425A3005