1/19a PRZEDSIONEK
9.90 GRES

1/21 KL.SCHOD.

1/2 KORYT.
20 C 80 W

1/3 SANITARIAT
25 C 1540 W

1/6 WC
20 C 850 W

1/7a WC
20 C

1/10a WC
20 C

1/11 WC
20 C 340 W

1/19 KOMUNIKACJA
20 C 6790 W

1/20 ANEKS SUSZENIA WŁOSÓW
20 C

1/22 WC
20 C 1010 W

1/23 WC
20 C 1080 W

1/25 MAGAZYNEK
16 C

1/4 POM.INSTRUKTORÓW
20 C 820 W

1/7 NATRYSKI MĘSK.
28 C 1540 W

1/8 PRZEBIERALNIA M.
28 C 2660 W

1/9 PRZEBIERALNIA D.
28 C 2610 W

1/10 NATRYSKI D.
28 C 1670 W

1/13 POM.NA WÓZKI
20 C

1/14 KABINA NIEP.
28 C 2340 W

1/15 KABINA NIEP.
28 C 2330 W

1/5 BRODZIK-ŚLUZA
4.80 GRES

1/1 HALA BASENOWA
29 C 55750 W

1/12 BRODZIK-ŚLUZA
4.80 GRES

1/16 WC NIEP.
4.70 GRES

1/17 POM.PORZ.
2.20 GRES

1/24 WC NIEP.
20 C 130 W

1/26 SZATNIA
28.85 GRES

1/18 BRODZIK-ŚLUZA
6.70 GRES

1/32 HALL WEJŚCIOWY
20 C 3910 W

1/27 PRZEDSIONEK
16 C 390 W

1/28 PORTIERNIA
20 C 760 W

1/29 KASA
20 C 420 W

1/30 BUFET
20 C 2620 W

1/31 ZAPLECZE
20 C 280 W

1/50 WIDOWNIA
52.80 GRES

1/46 PRZEDSIONEK
3.70 GRES

1/43 POM.PORZĄD.
16 C

1/38 WC
20 C

1/49 KOMUNIKACJA
58.60 GRES

1/34 POM.SOCJAL.
20 C 110 W

1/45 MAG.SPRZĘTU BASENOWEGO
16 C 950 W

1/42 SALKA GIMNASTYCZNA-SILOWNIA
20 C 2750 W

1/43 SOLARIUM, MASAŻ
25 C 1810 W

1/37 POK.REHAB.
20 C 600 W

1/36 POK.KIER.
20 C 600 W

1/35 POK.ADMIN.
20 C 1340 W

1/39 ZESP.SANIT
25 C 1080 W

1/41 PRZEBIERALNIA
25 C 1850 W

1/40 WC
20 C 510 W

1/33 WC PERS.BUFETU
20 C 510 W

1/48 PRZEDSIONEK
16 C 250 W

1/47 PRZEDSIONEK
16 C 290 W

CZERPNIA POWIETRZA
0.50m nad terenem.

SŁUPKI STARTOWE

LINIA NAWROTOWA

LINIA FALSTARTOWA

LINIA NAWROTOWA

PRZELEW.,FINSI.
RUSZT Z PCV

SPÓD OKNA +1.80m

KLAMRY STAL

SZ.EL.

R.D.Ř65

R.D.Ř150

HP25

h=2100

1200

6%

"EDAM" Sp. z o.o.
25-356 Kielce. Plac Wolności 8. tel. (0-41) 344-25-26

Temat:	Projekt wykonawczy instalacji c.o. z węzłem cieplnym Kryta Pływalnia przy szkole podstawowej nr 4 w Busku-Zdroju		INSTALACJE SANITARNE
Treść rysunku:	Rzut parteru-instalacja ogrz. podłogowego		SKALA 1:100
Projektował:	mgr inż. P.P. Skrzypek	KL-208, 209/86	
Opracował:	mgr inż.Paweł Śmiech mgr inż.Beata Iwańska		NR RYS. 3
Sprawdził:	inż. E. Biały	234/KL/74	