

Regulator C.W. :

dP na zaworze - ZIMA	71.44 kPa
dP na zaworze - LATO	58.07 kPa
przepływ max. - ZIMA	2.72 m ³ /h
przepływ max. - LATO	4.27 m ³ /h
Kv zaworu - ZIMA	3.22 m ³ /h
Kv zaworu - LATO	5.61
Kvs zaworu regulacyjnego	6.3 m ³ /h
stopień otwarcia zaworu - ZIMA	0.511
stopień otwarcia zaworu - LATO	0.890

DOBRANO ZAWÓR: V5328A1054 Dn 20
 siłownik ML7420A3014

Regulator różnicy ciśnień z ogr. przepływu (Polna):

spadek ciśnienia na zaworze	66.0 kPa
przepływ max.	13.65 m ³ /h
Kv zaworu	16.8 m ³ /h
Kvs zaworu regulacyjnego	20 m ³ /h
stopień otwarcia zaworu :	0.840

DOBRANO ZAWOR: ZSN-6 Dn 40
 zakres : 0.4-1.6 bar