

"PONIDZIE"


ul. Killińskiego 41

28-100 Busko Zdrój

tel./fax (041) 378 27 89, tel.(041) 378 27 09

Busko-Zdrój 09.11.2000 r.

L.dz. KZC 2724 /2000



„EDAM” Spółka z o.o.
Plac Wolności 8
25-367 Kielce

W odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, dot. wydania warunków technicznych przyłączenia budynku krytej pływalni do sieci ciepłowniczej Zarząd Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju precyzuje je w sposób następujący:

1. Zapewnia się dostawę energii cieplnej na poziomie pokrywającym całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej.
2. Miejsce włączenia do sieci ciepłowniczej ustala się w komorze K-3 (przed budynkiem szkoły).
3. Instalację przyłącza zasilającego basen wykonać w technologii rur preizolowanych.
4. Stację wymiennikową zaprojektować i wykonać na bazie wymienników typu „JAD”
5. Parametry pracy sieci:
 - ciśnienie dyspozycyjne 17 m sł. wody
 - temperatura pracy 150°/70°C - w okresie grzewczym
70°/35°C - w okresie letnim
6. Docelowo (w niedalekiej przyszłości) przewiduje się zmianę parametrów temperaturowych 130°/70°C w okresie grzewczym.
7. Warunki pracy sieci odnoszą się do temperatury zewnętrznej - 20°C.
(vide tabela regulacyjna temperaturowa)
8. Prace projektowe węzła pomiarowo-rozliczeniowego przeprowadzić w oparciu o obowiązujące normy i przepisy z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych.
9. W projekcie technicznym licznik energii cieplnej dobrać w wersji umożliwiającej :
 - pomiar i rejestrację pobieranej energii cieplnej
 - pomiar i rejestrację pobranej energii cieplnej wynikającej z przekroczenia mocy zamówionej.
10. W projekcie technicznym przewidzieć licznik ciepła typu MULTICAL pracujący z przepływomierzem ULTRAFLOW (firmy KAMSTRUP POWER)