



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2020-12-28

Opinia nr 01550/2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko-Biała przy ulicy Legionów 31 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Legionów 31. Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Piotr Waszek w celu: kontrola przewodów kominowych

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów kominowych w mieszkaniu nr 5 stwierdzono, że:

Wentylacja kuchnia przewód kominowy indywidualny drożny, ciąg kominowy w dniu kontroli prawidłowe.

Wentylacja łazienka przewód kominowy indywidualny, drożny, ciąg kominowy w dniu kontroli prawidłowe.

Przewód kominowy spalinowy w którym podłączony jest gazowy podgrzewacz wody łazienka drożny, przewód kominowy indywidualny. Istnieje możliwość podłączenia do w/w przewodu kominowego kotła gazowego zamknięta komora spalania, w/w przewód kominowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym zgodnym z DTR urządzenia pobór powietrza należy wykonać z przestrzeni pomiędzy zamontowanym wkładem, a przewodem murowanym lub wykonać zewnątrz.

Mieszkanie obecnie ogrzewane elektrycznie.

W drzwiach łazienkowych należy wykonać otwory nawiewne o polu pow. 220cm².

W stolارce okiennej mieszkania należy zamontować 3szt. nawiewników okiennych.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

01550/2020

Strona 1

5.01.2021 email M. Banonli Y Pilik