

Bytom, dnia 22.04.2021r.

Opinia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

dla hali basenowej Krytej Pływalni AQUA RELAX przy ul. Szpitalnej 23, 44-194 Knurów

Na podstawie informacji zawartych w udostępnionej przez Inwestora dokumentacji projektowej (proj. nr 98/01/2005) oraz inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej, po uwzględnieniu zapisów § 212 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019r., poz. 1065 z późn. zm.), należy stwierdzić, że dla przedmiotowego obiektu powinna zostać zapewniona klasa „D” odporności pożarowej. Podejmując takie rozstrzygnięcie uwzględniono powierzchnię hali mniejszą od 1000m², kategorię zagrożenia ludzi ZL I, wysokość poniżej 12m oraz jej jednokondygnacyjny charakter. Mając to na uwadze uznać należy, że dla konstrukcji dachu oraz jego przekrycia nie stawia się wymagań w zakresie nośności, szczelności oraz izolacyjności ogniowej (REI), niemniej jednak wskazane elementy budynku, powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

Niezależnie od powyższego na podstawie § 262 ust. 1 cytowanego rozporządzenia okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

TECHNIK POŻARNICTWA

mgr Paweł Praus