



- oprawa oświetlenia podstawowego. Panel SMD LED 60x60 cm z ramką do wbudowania, obudowa aluminiowa, kolor biały, przesiłona PLX 27W, 4000K, 3208mm, IP44, np Luxtona Europanel
- czujnik detekcji zadymienia
- oprawa oświetlenia awaryjnego CNBOP, LED do wbudowania, obudowa PC, kolor biały, 5W, 438nm, rozsył antyświecący, praca na ciemno, IP65, z funkcją autotestu, z akumulatorem 1h, np TM Technologie Tech S2 AT
- oprawa oświetlenia kierunkowego CNBOP, LED, nasienne, obudowa PC, 1W, praca na ciemno, IP65, z funkcją autotestu, z akumulatorem 1h, np Awex Exit M
- czujka obecności 360 stopni

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa			
		RAJ Architekci Jakub Raczek ul. Rydygiera 13a/97 , 01-793 Warszawa tel.: 607-768-958, e-mail: kubarch@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	MODERNIZACJA NATRYSKÓW W SZATNI BASENOWYCH W BUD. PŁYWALNI CRS BIELANY		
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. TOMASZ KUPIRANOWICZ	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	PDL/0193/PWBE/19		NUMER RYS. PK_E_02
DATA SPORZĄDZENIA	24/05/2023		
ROZPOWSZECZNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONAĐO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORĄŻ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)			