Schemat zasilania
Tablica TM2

Pi=13,6kW
Ps=5kW
k=0,37
I_o=23,4 A

OBUDOWA: np. Univers
FP51TN2 IP44/I 800x300x205
L,N,PE- 230V,50Hz



TL+TM

NR OBWODU	-	-	TM-O1	TM-GK	TM-GP	TM-GZ	TM-GPI	TM-GL	TM-G1	TM-G2	TM-G3	TM-G4
POMIESZCZENIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYP ODBIORU	Zasilanie	Połączenia wyrównawcze miejscowe w łazienkach	Oświetlenie	Kuchenka elektryczna	Gniazdo pralka	Gniazdo zmywarka	Gniazdo piekarnik	Gniazdo lodówka	Gniazda ogólne kuchnia	Gniazda ogólne +skrzynka SM	Gniazda ogólne	Gniazda łazienka
Pi [kW]		-	0,8 kW	2,0 kW	1,8 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW
PRZEWÓD	istniejący	LgY 4 mm²	YDYpżo 3x1,5 mm2	YDYżo5x2,5 mm2	YDYpżo3x2,5 mm2	YDYpżo3x2,5 mm2	YDYpżo3x2,5 mm2	YDYpżo3x2,5 mm2	**YDYpżo3x2,5 mm2**	YDYpżo3x2,5 mm2	YDYpżo3x2,5 mm2	YDYpżo3x2,5 mm2
SPOSÓB UŁOŻENIA	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	**p/t**	p/t	p/t	p/t
SPOSÓB PRZYŁACZENIA	zaciski aparatu	wypust	wypust	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.

Uwaga
1. Obudowa metalowa natynkowa wspólna dla tablicy licznikowej i mieszkaniowej.
2. Należy wykorzystać istniejący WLZ, w przypadku negatywnego wyniku pomiarów należy wykonać nowy kabel WLZ
3. Należy pozostawić istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe w istniejacej lokalizacji.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Warszawa, ul. Chmielna 122	NR RYS E-03
TYTUŁ RYSUNKU	**SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWEJ TM2**	SKALA
BRANŻA ELEKTRYCZNA		**LISTOPAD 2018**
PROJEKTANT	**mgr inż. Emil Bursiewicz upr. nr PDL/0159/PWBE/16**	
WSPÓŁPRACA	**mgr inż. Justyna Rusiecka**	