



INSTALACJE WEWNĘTRZNE
SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

<div>nazwa inwestycji</div> <p>PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA OCIEPLENIU WRAZ REMONTEM WNĘTRZA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ</p>			
<div>nazwa projektu</div> <p>PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INSTALACJI ODGROMOWEJ I FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ</p>			
<div>inwestor</div> <p>GINA BEDLNO BEDLNO 24, 99-311 BEDLNO</p>			
<div>adres inwestycji</div> <p>SZEWCE NADOLNE, DZ. NR 18/3</p>			
<div>jednostka projektowa</div> <div><div>NEOEnergetyka Sp. z o.o. 02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 15A www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330 NIP: 5223058499</div></div>			
<div>projektował</div>		<p>mgr inż. Janusz Szymkowiak upr. bud. MAZ/0282/PWBE/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</p>	
<div>opracował</div>			
<div>tytuł rysunku</div> <p>Schemat rozdzielnicy 1TP1</p>			
<div>branża</div> <p>inst. elektryczne</p>	<div>skala</div>	<div>data</div> <p>22.03.2024</p>	<div>nr rys.</div> <p>E06</p>





Numer obwodu	13	14	15	16	17									
Nazwa odbioru	Klimakonwektor	Klimakonwektor	Klimakonwektor	Klimakonwektor	Wentylacja toalety									
Moc zainstalowana [kW]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Typ przewodu	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH									
Przekrój [mm²]	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5									

INWESTOR		NAZWA INWESTYCJI		JEDNOSTKA PROJEKTOWA				FORMAT		A4		SKALA													
Gmina Bedlno Bedlno 24, 99-311 Bedlno		Przebudowa polegająca na ociepleniu wraz remontem wnętrza budynku szkoły podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych		NEOEnergetyka Sp. z o.o. 02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 15A www.neoenergetyka.pl KRS: 0000609330 NIP: 5223058499				STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA		ELEKTRYCZNA											
		NAZWA ZAMIERZENIA																							
		Przebudowa instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej i fotowoltaicznej		projektant		mgr. inż. Janusz Szymkowiak		NR UPRAWNIEN		MAZ/0282/PWBE/15		PODPIS		NR RYSUNKU		E-06		REWIZJA: 00		NR ARK: 2		ILOŚĆ ARK: 2		DATA	
												TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielnic 1TP1											
sprawdzał																									