

Protokół z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Nowosolskiego sposobem elektronicznym

Termin zakończenia narady: **2024-02-12**

Znak sprawy: **GN.6630.13.2024**

Wnioskodawca: **Anita Nowak BIURO PROJEKTOWE ANI-PRO**
65-012 ZIELONA GÓRA, ul. KACZEŃCOWA 10, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: **JE: Gmina Bytom Odrzański, Obr.: 0003, Dz.: 35/35, 35/29, 35/41, 35/19, 35/26, 35/30, 174, 198/10, 198/18, 198/34, 198/32, 196/6, 196/14, 281/2, 281/1, 241, 429, 284, 430, 389/32, 389/28, 431, 224/18**

Rodzaj i funkcja przewodu: **Projekt sieci kanalizacji sanitarnej**

Informacje uzupełniające:

Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Bycz

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Marcin Sasin**

Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	ENEA Operator S.A. _____ Kornelia Grodzicka	pozytywne z uwagami _____ Uzgodniono z uwagami zawartymi w pismach uzgadniających: RD-6/ZM/MU/KG/17/2024 z dnia 24.01.2024 OD4/ZMS/SU/TZ/2024/01/E013733 z dnia 23.01.2024r.
2.	ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYŹNY S.A. _____ Marcin Zięba	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
3.	EWE energia sp. z o.o. _____ Marcin Wojewoda	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
4.	GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad _____ _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5.	MZGK - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli _____ _____	nie dotyczy _____ Nie dotyczy

	Mariusz Medejszo	
6.	NETIA S.A.	pozytywne bez uwag
	Sylweryusz Kępka	Brak uwag
7.	OGP GAZ-SYSTEM S.A.	nie dotyczy
	Patrycja Haberska	Nie dotyczy
8.	Orange Polska S.A.	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	pozytywne z uwagami
	Piotr Romański	<p>Uzgodnienia branżowe proszę kierować do działu ZMS w Gorzowie Wlkp. ul. Żeglarska 16</p> <p>1.W obrębie opracowania projektowanego, występuje sieć gazowa eksploatowana i zarządzana przez Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie WLKP.</p> <p>2.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych , które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały umieszczone na załączonej mapie geodezyjnej, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą gazociągów zainwentaryzowanych na mapie , a ich rzeczywistym przebiegiem.</p> <p>3.W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej należy o tym powiadomić Placówkę Gazowniczą w Nowej Soli.</p> <p>4.Ponadto nadmieniam się , że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości jezdni , chodników itp. , należy się liczyć z odchyleniami na planie , dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu określenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowej.</p> <p>5.Skrzyżownia z istniejącą siecią gazową należy rozwiązać zgodnie z PN-91/M-34501-Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.</p> <p>6.W przypadku uszkodzenia urządzeń gazowych w trakcie prowadzenia robót , oprócz kosztów naprawy uszkodzenia ,PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie WLKP będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów przesyłowych GAZ- System. -pokrycia strat odbiorców , w przypadku przerwy w dostawie gazu. <p>7.W przypadku konieczności przebudowy lub przeniesienia urządzeń gazowych , Inwestor opracuje dokumentację budowlaną , uzyska jej uzgodnienia w Oddziale Zakład Gazowniczym w Gorzowie WLKP. Oraz wykona roboty na własny koszt.</p> <p>8.W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MP należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Gazowni w Zielonej Górze z podaniem numeru uzgodnienia ,numeru telefonu , nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.</p> <p>9.Prace ziemne w odległości 0,5 m od gazociągu należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.</p> <p>10.Projektowane sieci uzbrojenia technicznego należy lokalizować w taki sposób , aby były zachowane odległości bezpieczne wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe z późniejszymi zmianami.</p>

		11. Wszelkie zmiany na sieci gazowej związane z inwestycją po wcześniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Gazownia W Zielonej Górze na koszt zlecającego. 12. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić należy Placówkę Gazowniczą w Nowej Soli ul. Waryńskiego 5 z 7 dniowym wyprzedzeniem.
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli _____ Paula Matelska	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
11.	UM Bytom Odrzański _____ Tomasz Siekierkowski	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
12.	UM Nowa Sól _____ Marcin Nowek	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
13.	UM Nowe Miasteczko _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie
14.	Urząd Gminy Kolsko _____ Marek Wątor	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
15.	Urząd Gminy Nowa Sól _____ Jarosław Trubiłowicz	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
16.	Urząd Gminy w Siedliszku _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie
17.	Urząd Miasta i Gminy Otyń _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie
18.	Urząd Miejski w Kozuchowie _____ Grzegorz Chomont	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
19.	USKOM Sp. z o.o. _____ Magdalena Jabłonska	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
20.	Zarząd Dróg Wojewódzkich - Województwo Lubuskie _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie
21.	ZGK w Bytomiu Odrzańskim _____ Paweł Gas	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
22.	ZGK w Kiełczu _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w radzie

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- ~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Podmioty prawidłowo zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli:

1. Orange Polska

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

**Marcin
Sasin**

Elektronicznie
podpisany przez
Marcin Sasin
Data: 2024.02.13
08:03:16 +01'00'

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwają lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).