




4B



(K)	KROKIEW	12,0x18,5cm
(M)	MURŁATA	19,5x19,5cm
(Pł)	PŁATEW	17,5x22,5cm
(S)	SŁUP	17,5x17,5cm
(SG)	SŁUP GŁÓWNY	20x20cm
(Mi)	MIECZE	15x17cm
(Z)	ZASTRZAŁ	17,5x20cm
(R)	ROZPORA	17,5x21,0cm
(Kn)	KROKIEW NAROŻNA	15,5x17,5cm



**REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO
W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35**

SEGMENT E - RZUT WIĘŻBY - INWENTARYZACJA

NR RYS.: E04	NR STR.:
------------------------	----------

1. Przy kominach stwierdzono liczne przecieki.
2. Na połaci stwierdzono przecieki przez pokrycie, widoczne kałuże na płytach podłogi oraz na krokwiach i płatwiach.
3. Słup częściowo wymieniony, składany.
4. W belkach wiązarowych stwierdzono ubytki przekroju spowodowane szkodnikiem drewna - do weryfikacji.
5. Belki wiązarowe sztukowane - do weryfikacji.
6. Nie wyklucza się występowania innych, niewidocznych na etapie inwentaryzacji uszkodzeń.