

ŻYRAFBUD Bartłomiej Żymła 43-300 Bielsko-Biała, ul. Doliny Miętusiej 8/103		tel. +48 698 164 825 +48 694 912 389
INFORMACJA DO PLANU BIOZ		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO	
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY UL. UJSOLSKA 35 34-370 RAJCZA	
LOKALIZACJA:	34-370 RAJCZA, UL. UJSOLSKA 35, DZ. NR 930, 933/4, 10719, 10720 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RAJCZA OBRĘB: RAJCZA	
KATEGORIA OBIEKTU:	XI	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	GŁÓWNA PROJEKTANTKA: mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK Upr. Nr 263/2000 (specjalność architektoniczna)	
	GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. MACIEJ ŁAGOSZ Upr. Nr SLK/1585/POOK/07 (specjalność konstrukcyjna)	
	OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA	
	OPRACOWAŁA: inż. arch. DOROTA ŻYMŁA	
BIELSKO-BIAŁA, 30 listopada 2023 r.		

**1 Zakres robót**

- Roboty murowe
- Roboty ciesielskie
- Roboty dekarские

**2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

W Rajczy przy ul. Ujsolskiej 35 znajduje się objęty opracowaniem budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

**3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Planowane zamierzenie budowlane nie zawiera elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

**4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

Podczas wykonywania robót montażowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uwzględni specyfikę i warunki prowadzenia robót.

Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót:

- upadek ludzi z wysokości
- upadki narzędzi roboczych i materiałów z wysokości
- ewentualne zdarzenia podczas pionowego transportu materiałów
- urazy pracowników
- zagrożenie pożarowe przez pracowników i osoby trzecie
- obciążenie psychiczne pracowników (praca na wysokości)

Powyższe zagrożenia mogą występować przez cały czas wykonywania robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie i zabezpieczenie osób trzecich – mieszkańców oraz pracowników obiektu, na którym są planowane prace remontowo-budowlane.

**Do prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie należy zaliczyć:**

- **prace na wysokościach** występujące przy demontażu i montażu elementów dachu i pokrycia oraz przy wykonywaniu prac w budynku. Występują w tym przypadku zagrożenia upadku z wysokości powyżej 5,0 m i uderzenia spadającymi materiałami, czy narzędziami z takiej wysokości. Prace te należy wykonywać przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji osobistej; pasy, szelki bezpieczeństwa i inne zabezpieczenia. Teren budowy winien być zabezpieczony przed wejściem osób postronnych i wyposażony w tablice ostrzegawcze informujące o pracach na wysokości i wynikających z tego zagrożeniach. Wejścia do budynku winny posiadać zadaszenia chroniące przed uderzeniem spadającymi ewentualnie przedmiotami. Należy każdorazowo, przed przystąpieniem do prac, dokonywać przeglądu zabezpieczeń. Do prac dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających zaświadczenia lekarskie zezwalające na podejmowanie prac na wysokości. Można korzystać wyłącznie ze sprawnych maszyn i urządzeń, w sposób określony DTR urządzenia i instrukcją obsługi.

**5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych etapów robót**

Przed przystąpieniem do realizacji robót (etapów robót) należy przeprowadzić szkolenie BHP. Szkolenie to powinno dodatkowo zawierać:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia ludzi i środowiska,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed ew. skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru osób uprawnionych na budowie (kier. budowy, majster, itp.) nad realizacją robót szczególnie niebezpiecznych,
- wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy.

**6 Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i w ich sąsiedztwie, kierownik budowy powinien:

- opracować i przestrzegać planu BIOZ
- przygotować zaplecze budowy z punktem medycznym i środkami łączności
- wygrodzić i oznakować teren wykonywania robót

- wykonać harmonogram robót, uwzględniający etapy robót i warunki bhp
- prowadzić ciągły nadzór nad wykonywaniem robót niebezpiecznych
- prowadzić dziennik budowy i dokonywać w nim zapisów dotyczących sytuacji naruszenia przepisów bhp

GŁÓWNA PROJEKTANTKA:

**mgr inż. arch. KRYSTYNA SIWCZYK**

Upr. Nr 263/2000

Bielsko-Biała, 30 listopad 2023 r.