

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

**Zakład w Sandomierzu**

ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz

tel. 15 833 61 00, faks 15 832 34 88

zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl

**Gmina Nowa Dęba**

ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

Wasz znak:

Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18W/456138/16 –  
188/1/16

Sandomierz, 17.11.2016

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w związku z remontem dróg gminnych w m. Alfredówka.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.11.2016 r. dotyczący wydania warunków technicznych zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w związku z remontem dróg gminnych na dz. 359/67, 359/68, 359/69, 359/70 w m. Alfredówka. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu informuje:

1. Przebudowę należy objąć istniejącą sieć gazową o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica
1-2 Gazociąg	ś/c	dn 40	Pe	40	Alfredówka
3-4 Gazociąg	ś/c	dn 40	Pe	75	Alfredówka
5-6 Przyłącze	ś/c	dn 25	Pe	9	Alfredówka

2. Przebudowywaną sieć gazową należy wykonać zgodnie z poniższym zakresem:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica
1-2 Gazociąg	ś/c	dn 40	Pe	40	Alfredówka
3-4 Gazociąg	ś/c	dn 40	Pe	75	Alfredówka
5-6 Przyłącze	ś/c	dn 25	Pe	11	Alfredówka

3. Sieć gazową oraz przyłącze należy zaprojektować i przebudować z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie



- (Dz. U. R.P. 2013 poz. 640),
- Instrukcji „Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu” (Tarnów, czerwiec 2014),
  - Instrukcji „Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych o MOP  $\leq$  5bar – prace spawalnicze” (Tarnów, czerwiec 2014),
  - Standardów Technicznych ST-IGG-1001-1004, ST-IGG-1101.
  - Standardu Technicznego ST-IGG-0301 próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie.
4. Istniejącą sieć gazową należy zlikwidować poprzez odcięcie od czynnej sieci gazowej i przedmuchiwanie gazem obojętnym.
5. Projektowane przyłącza gazu w skrzyżowaniu z drogą gminną należy zabezpieczyć polietylenową rurą osłonową szeregu SDR17,6 dn90.
6. Krawężniki posadowione na ławach betonowych należy sytuować w odległości min. 0,5m od zewnętrznej ścianki sieci gazowej.
7. W skrzyżowaniu istniejącej sieci gazowej z projektowaną drogą gminną gazociąg należy zabezpieczyć rurą osłonową oraz zachować przykrycie sieci gazowej min. 1,0m (dotyczy sieci gazowej nie zakwalifikowanej do przebudowy).
8. W przypadku braku możliwości spełnienia w/w warunku sieć gazową nie zakwalifikowaną do przebudowy należy obniżyć zapewniając właściwą głębokość posadowienia.
9. Należy opracować projekt przebudowy sieci gazowej i przyłącza oraz uzyskać wymagane uzgodnienia i decyzje. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu branżowemu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zakładu w Sandomierzu.
10. Prace ziemne w strefie istniejącego gazociągu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionych pracowników Rejonu Dystrybucji Gazu w Sandomierzu, ul. Portowa 1A, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 832 29 16. Wykonawca winien informować Zakład w Sandomierzu o szczegółowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociągu oraz zlecić prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociągu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania Systemu gazowego & 17pkt.6 Zakład pobierze opłatę z tytułu prowadzenia w/w czynności na podstawie uzgodnionego przez Wykonawcę i RDG Sandomierz protokołu zawierającego zakres wykonanych prac. Podstawą do naliczenia opłat jest obowiązujący cennik w Zakładzie w Sandomierzu.
11. Wszelkie koszty związane z w/w inwestycją w całości ponosi inwestor.
12. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Zakład w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz.
13. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić RDG Sandomierz tel. 15 832 29 16 lub 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Zakład w Sandomierzu koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.

Z poważaniem:

P. o. DYREKTOR ZAKŁADU

Wojciech Siatrak

Otrzymują:  
1 x adresat  
1 x ZTI a/a



