

LEGENDA

KLW ● – zasilanie klimatyzatora jednostka wewnętrzna, pozostawić zapas przewodu ok 1,5m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

VRF ● – zasilanie jednostki zewnętrznej VRF, pozostawić zapas przewodu ok.3m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

B ● –iglica odgrmowa h=3m, na betonowej podstawie

–Elemnt kontrolno sterujący SSP

UWAGA
1. W celu wyłączenia klimatyzacji należy projektowany element kontrolno sterując podłaczyć do istniejacego systemu sygnalziacji pożaru(do istn. pętli). Połączenia wykonać przewodem HTKSHekw 1x2x0,8.

Karol Bulanda
BULANDA Architekci
Słopnice 859, 34-615 Słopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK BIUROWY, SĄDÓW REJONOWYCH W KRAKOWIE
TYTUŁ:	RZUT PIĘTRA VI
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Góra MAP/0315/POOE/13
OPRACOWANIE:	mgr inż. Mateusz Figa
SKALA: 1:100	DATA: 03.2024 NR RYS.: E.05