

UWAGA:

1.SUFIT PODWIESZANY NALEŻY ZAMONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ OTWARCIE OKNA

2. DECYDUJĄCE SĄ PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH SUFITÓW, KWESTIE WIZUALNE - ZGODNIE Z USTALENIAMI Z ZAMAWIAJĄCYM NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWALNEGO I WYKONAWCZEGO.

3. NACZELNYM PARAMETREM DECYDUJĄCYM O WYKONANIU LUB JEGO BRAKU JEST ZAPEWNIENIE WYMAGANEJ PRZEPISAMI WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ. W PRZYPADKU PODJĘCIA NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWALNEGO DECYZJI O KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA W DANYM POMIESZCZENIU SUFITÓW PODWIESZANYCH NALEŻY WYKONAĆ MIEJSCOWE ZABUDOWY INSTALACJI (ZABUDOWA Z PŁYTY GKB NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ).

LEGENDA SUFITÓW PODWIESZANYCH:

S1 sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parą; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporność na wilgoć kalsa C; dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3kg (3N); współczynniki pochłaniania dźwięku α_w 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: komunikacja, pomieszczenia porządkowe, magazyny, łazienki, toalety, pomieszczenia biurowe personelu

S2 sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, przeznaczone do demontażu ; odbicie światła >80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parą cztery razy w roku; odporność na pleśń i bakterie klasa 0, antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; czystość powietrza klasa ISO 4 ; odporność chemiczna; dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 03kg (3N); współczynniki pochłaniania dźwięku α_w 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: sala resuscytacyjno-zabiegowa, sala obserwacji, sale zabiegowe, izolatka, wstępna IT

S3 sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną- powierzchnia płyty widoczna 7mm poniżej konstrukcji- system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parą; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporność na wilgoć kalsa C; dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3kg (3N); współczynniki pochłaniania dźwięku α_w 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: gabinety diagnostyczno-zabiegowe, gabinety badań, triage, wstępna segregacja ze śluzą

INWESTOR:
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

ADRES:
ul. Jana Pawła II nr 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki

SCHEMAT:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR - PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMUTEROWEJ I PRACOWNIA ENDOSKOPOWA W TOMASZOWISKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKI.

OPRACOWANIE:	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń **upr. nr: 67/WPOKK/2017**		studiodna ul. Graniczna 6 62-040 Puszczykowo studiodna@poznan.home.pl
mgr inż. arch. K. BOCIAN			
mgr inż. arch. D. SOBCZAK			
mgr inż. arch. W. JAŃCZAK			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT KONCEPCYJNY	03.2024	1:150

TYTUŁ RYSUNKU:
WYTYCZNE DO WYKONANIA SUFITÓW PODWIESZANYCH (w przypadku konieczności ich zastosowania)

NR RYSUNKU:
A-14

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ