

ZAŁ. 5 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TRWALE ZWIĄZANEGO Z BUDYNKIEM				
WYSOKI PARTER				
Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
1.01	WIATROŁAP			
1.02	POCZEKALNIA			
1.03	REJESTRACJA			
1.04	WC NPS			
1.05	GAB. DIAGNOSTYCZNY	L1	pojedyncza lampa zabiegowa zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
1.06	GAB. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 2	L2	Pojedyncza sufitowa lampa operacyjna w zgodzie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
		KL1	sufitowa kolumna anestezjologiczna zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
		NG	Negatoskop cyfrowy 21,5" + półka z klawiaturą + monitor 55" zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
1.07	ŚLUZA			
1.07A	DEKONTAMINACJA			
1.08B	SZATNIA DEPOZYTOWA DLA PACJENTÓW			
1.08	WSTĘPNA SEGREGACJA	GM3	Pionowy panel gazów medycznych zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	2
1.09	KOMUNIKACJA			
1.10	TRIAGE			
1.11	WC PACJENTA			
1.12	ŁAZIENKA PERSONELU			
1.13	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
1.14	SALA RESUSC.-ZABIEG.	KL2	Sufitowa kolumna anestezjologiczna zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	2
		L2	Pojedyncza sufitowa lampa operacyjna zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	2
1.15	KOORDYNATOR SOR			
1.16	SALA OBSERWACYJNA	GM1	Poziomy panel nadłóżkowy zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	4
1.17	ŁAZIENKA			
1.18	ŚLUZA			
1.19	WC IZOLATKI			
1.20	IZOLATKA	GM1	Poziomy panel nadłóżkowy zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
1.21	KOMUNIKACJA			
1.22	WSTĘPNA IT	GM2	pionowy panel nadłóżkowy do Sali intensywnej terapii zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
1.23	MAGAZYN CZYSTY			
1.24	POM. SOCJALNE			
1.25	BRUDOWNIK			
1.26	POKÓJ LEKARZY			
1.27	KOMUNIKACJA			
1.28	DYŻURKA LEKARSKA			
1.29	GIPSOWNIA	L1	pojedyncza lampa zabiegowa zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
1.30	ODDZIAŁOWA			
1.31	ŁAZIENKA PERSON.			
1.32	MAGAZYN			
1.33	GABINET SOR			
1.34	GAB. DIAGN.-ZAB. 1			
1.35	MAGAZYN			
WYPOSAŻENIE NIE ZWIĄZANE Z KONKRETNYM POMIESZCZENIEM			Kompletny system kolejkowy/systemu obsługi pacjenta wraz z instalacją i urządzeniami: zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1

ZAŁ. 5 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TRWALE ZWIĄZANEGO Z BUDYNKIEM				
NISKI PARTER				
Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
0.01	POM. TECH. UPS.			
0.01a	POM. TECH. KOM.			
0.02	TOMOGRAF			
0.03	PRZYG. PACJENTA			
0.04	STEROWNIA			
0.05	POCZEKALNIA			
0.05A	REJESTRACJA			
0.06	KOMUNIKACJA WEW.			
0.07	KOMUNIKACJA			
0.08	WC NPS			
0.09	SZATNIA			
0.10	POM. SOCJALNE			
0.11	POKÓJ WYBUDZEŃ	GM1	Poziomy panel nadłóżkowy zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
0.12	PRZYG. PACJENTA			
0.13	ŁAZIENKA PACJENTA			
0.14	KOLONOSKOPIA	KL3	sufitowa kolumna do pomieszczeń endoskopii zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
		SM3	Szafa medyczna endoskopowa, przelotowa 60x54x192 cm zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
		L1	pojedyncza lampa zabiegowa zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
0.15	ZMYWALNIA			
0.16	GASTROSKOPIA	KL3	sufitowa kolumna do pomieszczeń endoskopii zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
		SM3	Szafa medyczna endoskopowa, przelotowa 60x54x192 cm zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
		L1	pojedyncza lampa zabiegowa zgodnie ze specyfikacją w zał. 6 Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia medycznego trwale związanego z budynkiem	1
0.17.	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA			
0.18	POM.CENTRALI WENTYLACYJNEJ SORU-U			
0.19	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA			