

Informacja

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa instalacji elektrycznych zasilania przepompowni ścieków
P-1; 2; 3; 4; 5; 11; 13

Inwestor:

Gmina Prażmów

Adres:

05 – 505 Prażmów

ul.Piotra Czołchańskiego 1

Informację sporządził:

Wiesław Czubiel

22 – 100 Chełm ul.Wieniawskiego 7/16

Chełm październik 2016 rok

Część opisowa.

1.Zakres robót.

Zakres robót obejmuje budowę instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków P-1; 2; 3; 4; 5; 11; 13

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

A/ linie kablowe nn
B/ ulice
C/ sieci wodociągowe
D/ sieci gazowe

3.Elementy mogące stwarzać zagrożenie.

A/ linia kablowa nn
B/ ulica
C/ sieci gazowe

4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń.

A/ W trakcie wykonywania robót związanych montażem kabla przyłącza istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
B/ W trakcie wykonywania robót ziemnych istnieje możliwość potrącenia pracownika przez pojazd mechaniczny
C/ W trakcie wykonywania robót ziemnych istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia sieci gazowej i wybuchu gazu

5.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu.

Przed przystąpieniem do robót, kierownik budowy winien przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z procesem budowlanym kładąc nacisk na zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w pobliżu urządzeń stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. Szkolenie takie należy udokumentować wpisem do dziennika budowy.

6.Wskazania środków technicznych zapobiegających zagrożeniom.

Roboty łączeniowe prowadzić przy wyłączonych urządzeniach energetycznych. W strefie montażu przyłącza mogą znajdować się tylko upoważnieni pracownicy wyposażeni w sprzęt ochronny. Teren robót ziemnych wygrodzić taśmą ostrzegawczą. Sprzęt do wykonywania robót montażowych musi posiadać aktualne atesty. Należy również zapewnić podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku do czasu przyjazdu służb medycznych.