



OPIS	MOC P [kW]	NAPIĘCIE [V]	NR OBWODU
CENTRALA ODDYMIANIA	0,4	230	COD

**Uwagi:**  
Ochrona od porażen szybko samoczynne wyłączenie oraz aparaty różnicowo prądowe zgodnie z PN-HD 60364  
Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne stosować w izolacji koloru żółtozielonego.

OBIEKT: <b>MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ CENTRALE ODDYMIANIA</b>			
ADRES: ul. Poziomkowa 5 ; 72-003 Dobra		ELEKTRYKA	
TREŚĆ: Schemat zasilania		PROJEKT TECHNICZNY	
INWESTOR: Urząd Gminy Police ul. Stefana Batorego 3; 72-010 Police		NR RYS. SKALA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jakub Nieczkowski upr. nr ZAP/0105/PWBE/20		E-7 1:100	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Nieczkowski upr. nr ZAP/0243/PWBE/15		DATA 03.2024	
OPRACOWAŁ:			