PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLANOWANY PRZEBIEG TRASY

LEGENDA:

- proj. odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U dla kl. S (SN8) Dz250mmx7,3mm
  Przybliżona długość: 357,58mbx20%
- proj. odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U dla kl. S (SN8) Dz200mmx5,9mm
  Przybliżona długość: 2168,17mbx20%
- proj. odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U dla kl. S (SN8) Dz160mmx4,7mm
  Przybliżona długość: 61,42mbx20%
- proj. odcinki sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100SDR17(PN10) Dz 160mmx9,5mm
  Przybliżona długość: 324,66mbx20%
- proj. odcinki sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 SDR17 (PN10) Dz90mmx5,4mm
  Przybliżona długość: 678,21mbx20%
- Pompownia betonowa DN2000mm (3SZT.)
- Pompownia betonowa DN1500mm (6SZT.)
- Studnia betonowa DN1200mm
- studnia PP/PVC DN425mm
- Studnia rozprężna DN1200mm

- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100SDR17(PN10) Dz 160mmx9,5mm
  przez stare rowy melioracyjne po zakończeniu w te sieci oraz koordynacja trasy z Projektantem tej sieci)
- odcinki sieci wodociągowej
  poza zakresem opracowania (w zakresie koordynacja trasy z projektantem tej sieci)

Ostateczne wartości w zakresie trasy, długości i średnic rurociągów sieci należy ustalić w Dokumentacji Projektowej

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18