



Wykonać uziom fundamentowy.
Dopuszczalna rezystancja uziemienia $\leq 10\Omega$
Przewody odprowadzające prowadzić w rurach odgromowych w elewacji.
Złącza kontrolne instalować na elewacji na wysokości 50 cm od podłoża lub w puszkach SZO w gruncie

--- Taśma FeZn 25x4
--- Druk FeZn Ø8mm
□ Złącze kontrolne

Aneta Mazur STUDIO ARCHITEKTUR Branica Suchowolska 39, 21-310 WOŹNÓW an3ta.mazur@gmail.com, tel. 782 588 674			
STADIUM	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
OBIEKT	PRZYZIEMIE ORAZ PARTER CZĘŚCI ŚREDNIOWYSOKIEJ SPZOZ W RADZYNIU PODL.		
LOKALIZACJA INWESTYCJI	DZ. NR EWID. 129/26 ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podl. j.ew. 061501_1 Radzyń Podl. - miasto, obręb 0003 Koszary		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ	DATA 02.2024	SKALA 1:100
Autor projektu, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1062 ze zmianami), zastrzega sobie prawa autorskie.			
ELEKTRYKA PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Kędziara upr. nr LUB/0037/PWBE/18	PODPIS	NR RYSUNKU
ELEKTRYKA PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Kalinowski upr. nr LUB/0115/PWBE/17	PODPIS	E-6