



**„Beskid-Ekosystem”**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
Cięcina, ul. Graniczna 1  
34-350 Węgierska Górka  
tel./fax. 33 8640 223  
e-mail: beseko@beseko.pl

Świadczymy usługi  
w zakresie:

- oczyszczania ścieków,
- dystrybucji wody,
- prac inst.-montażowych,
- remontów,
- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wywozu śmieci,
- gospodarki odpadami.

**„Beskid-Ekosystem”**  
**Sp. z o. o.**  
**Cięcina**  
**ul. Graniczna 1**  
**www.beseko.pl**

NIP:  
553-21-00-408

REGON:  
072256031

Prezes Zarządu:  
Ireneusz Ficoń

Nr KRS:  
0000075906  
Sąd Rejonowy  
w Bielsku Białej

Kapitał zakładowy:  
29 687 000,00

Konto bankowe:  
Bank Spółdzielczy  
Węgierska Górka

41 8131 0005 0001  
2452 2000 0010



Nasz znak: BES/WK/SN/11/23/1496/1010

Cięcina, dnia 15.11.2023r.

**BOKRA-BUD Sp. z o.o.**  
**ul. Jodłowa 147**  
**34-300 Żywiec**

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji przyłącza wodociągowego w m. Milówka.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.11.2023r. (data wpływu BEs; 10.11.2023r.) dotyczący uzgodnienia projektu przyłącza sieci wodociągowej do dz. nr 1217/1 położonej w m. Milówka przy ul. Jana Kazimierza, uprzejmie informujemy, że przedmiotowy projekt uzgadniamy pozytywnie względem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z uwagą.

Projektowane przyłącze wodociągowe krzyżuje się z siecią kanalizacji sanitarnej. Przebieg w/w przyłącza należy wykonać w sposób umożliwiający prawidłową eksploatację, konserwację i ewentualną naprawę lub wymianę sieci. Ponadto należy przyjąć metodę wykonania w/w przyłącza gwarantującą nie uszkodzenie sieci kanalizacyjnej w czasie budowy.

Dodatkowo w obszarze objętym budową istniejącą infrastrukturę tj. studnie kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. W przypadku niwelacji terenu oraz układania kostki lub innej nawierzchni studnie kanalizacyjne podnieść do poziomu terenu z zachowaniem pełnego dostępu w celu eksploatacji.

Rozpoczęcie robót należy zgłosić w „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

UPOWAŻNIENIE Z poważaniem  
i wydawania warunków technicznych  
w zakresie sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej  
mgr Marcin Soltysiek



