



UWAGA:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YnDYp 3(4,5) x1,5 żo, 450/750V.
2. Instalację wykonać jako podtynkową.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o minimum IP44.

- LEGENDA:
- łącznik jednobiegunowy, 10A, p/t
  - łącznik dwubiegunowy, 10A, p/t
  - łącznik schodowy, 10A, p/t
  - łącznik podwójny schodowy, 10A, p/t
  - oprawa wewnętrzna LED 40W, n/t
  - oprawa zewnętrzna z czujnikiem zmierzchu
  - wypust zasilający pod rolety zewnętrzne, h=2,2m
  - średnie natężenie oświetlenia
  - oprawa awaryjna 3W, 3H, AT
  - oprawa ewakuacyjna z piktogramem, 1W, 3H, AT
  - czujniki ruchu

zestawienie pomieszczeń po przebudowie	
0.1	wiatrołap
0.2	komunikacja
0.3	pom. biurowe
0.4	pom. gospodarcze
0.5	pom. socjalne
0.6	WC
0.7	pom. biurowe
0.8	pom. techniczne
łącznie powierzchnia	
63,82	

notatki:

architekt Sylwia Kozanecka  
ul. Gómoślaska 37/21, 62-800 Kalisz  
tel. 880 836 404 sylwia@dobra-architektura.com

projekt/adres:  
Zmiana sposobu użytkowania budynku kancelarii  
na kancelarię podwójną na dz. nr ewid. 402/5 o. Ługi

inwestor/użytkownik/adres:  
PGLLP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie  
Strzelce Krajeńskie

branża: elektryczna etap: PT

projektant/uprawnienia:  
mgr inż. Paweł Wiśniewski  
POM/0314/PWBE/17  
uprawnienia bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń  
w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający/uprawnienia:  
mgr inż. Jacek Janiszewski  
POM/0015/PWBE/16  
uprawnienia bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń  
w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

tytuł rys.:  
Rzut przyziemia - instalacja oświetlenia

skala: 1:50\_A3 data: 11/2023 nr rys.: IE02