

UWAGA:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YnDYp 3 x2,5 żo, 450/750V.
2. Instalację wykonać jako podtynkową.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o minimum IP44.

LEGENDA:

- gniazdo pojedyńcze z/u 16A, p/t
- 2 - gniazdo podwójne z/u 16A, p/t
- gniazdo pojedyńcze z/u 16A, p/t, IP44
- połączenie wyrównawcze, LgY 1x6 żo
- TR - Tablica Rozdzielcza
- TV - gniazdo TV
- 2xRJ45 - gniazdo komputerowa2x RJ45 kat. 5e, p/t

zestawienie pomieszczeń po przebudowie

0.1	wiatrołap	2,29
0.2	komunikacja	10,52
0.3	pom. biurowe	14,63
0.4	pom. gospodarcze	4,52
0.5	pom. socjalne	6,60
0.6	WC	4,59
0.7	pom. biurowe	15,46
0.8	pom. techniczne	5,31
łącznie powierzchnia		**63,82**

notatki:

architekt Sylwia Kozanecka
ul. Górnośląska 37/21, 62-800 Kalisz
tel. 880 836 404 sylwia@dobra-architektura.com

projekt/adres:
Zmiana sposobu użytkowania budynku kancelarii na kanlcelarię podwójną na dz. nr ewid. 402/5 o. Ługi

inwestor/użytkownik/adres:
PGLLP Nadleśnctwo Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie

branża: elektryczna
etap: PT

projektant/uprawnienia:
mgr inż. Paweł Wiśniewski
POM/0134/PWBE/17
uprawnienia bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający/uprawnienia:
mgr inż. Jacek Janiszewski
POM/0015/PWBE/16
uprawnienia bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

tytuł rys.:
Rzut przyziemia - instalacja gniazd

skala: 1:50_A3
data: 12/2023
nr rys.: **IE03**