



Zamawiający:

Jarosław, dnia 24.04.2024 r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelktualną
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
Tel: 16 6215378 fax: 16 6210243
e-mail: biuro@psoni-jaroslaw.org.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu przy ul. Wilsona 6b oraz przy ul. Konfederackiej 13 w Jarosławiu, nr referencyjny: PSONI/ZP/2130-6/945/24, nr ogłoszenia BZP: 2024/BZP 00295895/01

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy optymalizatory są wymagane (dotyczy części I oraz II)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Optymalizatory nie są wymagane zarówno w części I, jak i w części II.

Pytanie nr 2:

Czy dach jest płaski (dotyczy części II)?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Dach na budynku przy ul. Wilsona 6b (część II) ma pochylenie 30° (patrz projekt techniczny, rys. PV 1).

Pytanie nr 3:

Ile wynosi wysokość budynku (dotyczy części II)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Wysokość budynku przy ul. Wilsona 6b (część II) wynosi 7,80 m.

Pytanie nr 4:

Ile wynosi odległość paneli fotowoltaicznych od rozdzielni głównej (długość kabla) (dotyczy części I oraz II)?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Odległość paneli fotowoltaicznych od rozdzielni głównych wynosi: Część I – 25m, Część II – 35m.

Treść odpowiedzi stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.