

ZN.5183.487.2023.WI

Opole, dnia

04.01.2024 r.

Pani
Barbara Zając
Wójt Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.11.2023 r. (wpływ 24.11.2023 r.) w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla planowanych robót budowlanych polegających na wymianie pokryć dachowych na dwóch obiektach położonych na terenie zabytkowego cmentarza w Zieleńcu, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 288/92 decyzją z dnia 06.11.1992 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (OWKZ) przedstawia na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 840, u.o.z.o.z.) następujące zalecenia dla ww. inwestycji:

1. Kaplica cmentarna: przy wymianie na nowe obecnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w kolorze czerwonym, układanej w koronkę należy zachować rodzaj, kolorystykę i sposób układania dotychczasowego pokrycia.
2. Dzwonnica: pokrycie dachowe z papy należy wymienić na nowe, dopuszczalne jest zastosowanie pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej lub miedzianej układanej na rąbek stojący.

Z uwagi na położenie ww. obiektów na terenie cmentarza wpisanego do rejestru zabytków, na powyższe prace należy uzyskać pozwolenie OWKZ na podstawie art. 36 ust 1 u.o.z.o.z.

Z upoważnienia
Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Opolu

mgr Grzegorz Molenda

Otrzymuje (ePUAP):
Gmina Pokój
aa (WI)