



ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ

- ZWÓD POZIOMY NISKI Z DRUTU STALOWEGO OCYNK $\varnothing 8$
INSTALOWAĆ:
— NA UCHWYTACH KĄTOWYCH POD DACHÓWKĘ
— NA UCHWYTACH GĄSIOROWYCH
- ↗ IGLICA KOMINOWA AL. DŁUGOŚĆ 1.0m
- P PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Z DRUTU STALOWEGO OCYNK $\varnothing 8$
INSTALOWAĆ NA UCHWYTACH MOCOWANYCH DO MURU
NA KOŁKACH ROZPOROWYCH
- OBUDOWA PCV DO GRUNTU ZE ZŁĄCZEM KONTROLNYM
DRUT/BEDNARKA
- UZIOM POZIOMY OTOKOWY Z TAŚMY STALOWEJ OCYNK 25x4
UŁOŻYĆ NA GŁĘBOKOŚCI 60cm W WYKOPIE
PO WYKONANIU IZOLACJI PIONOWEJ FUNDAMENTÓW

REZYSTANCJA UZIOMU $R_u < 10 \Omega$

ARCHIEFEKT Sp. z o.o. UL. PIŁSUDSKIEGO 18/5, 55-011 SIECHNICE tel. 603 520 230		IntelICAD 6.0 Prof. C50V-9E8S-XC1V-6C17	
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA ODGROMOWA		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
INWESTOR: GMINA ZIEBICE ul. PRZEMYSŁOWA 11 57-220 ZIEBICE		SKALA: 1/100	
OBIEKT: CMENTARZ, ZIEBICE DZ. NR 258, 257		DATA: XI.2017	
PROJEKTANT br. budowlana: techn. ZBIGNIEW MICHAŁCZUK		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY: inż. MARIAN TOMCZYK		PODPIS	
544/63		NR RYSUNKU E4	