



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrowie Wielkopolskim

STAROSTWO POWIATOWE  
w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  
WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU  
Referat Architektury i Budownictwa  
Aleja Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski, 19.06.2023

ON-NS.9011.1.67.2023

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682), art. 3 punkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim  
uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych**

projekt budowlany:

**budowa sieci wodociągowej w miejscowości  
Przygodzice ul. Wrocławska dz. nr 55/5 oraz dz. nr 6/2, 249, obręb 009  
gmina Przygodzice**

**Inwestor: Gmina Przygodzice  
Pl. Powstańców Wielkopolskich 2  
63-421 Przygodzice**

### z zastrzeżeniami:

1. do budowy sieci wodociągowej należy stosować materiały dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, posiadające atesty PZH,
2. nie zezwala się na łączenie instalacji zaopatrywanej z sieci wodociągowej publicznej z innymi źródłami zasilania - lokalne ujęcia wody
3. przed oddaniem projektowanego odcinka sieci wodociągowej do eksploatacji należy uzyskać pozytywny wynik badania wody.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim  
Plac Stefana Rowińskiego 3 | 63-400 Ostrow Wielkopolski  
Seksja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  
tel. 62 737 89 18, 62 737 89 04  
tel. centrala 62 737-89-00  
[sekretariat.psse.ostrowwlpk@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.ostrowwlpk@sanepid.gov.pl) | nadzor.zapobiegawczy.psse.ostrowwlpk@sanepid.gov.pl  
NIP 622-10-51-625 | REGON 000300989  
BDO 000179595  
[www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski](http://www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski)  
psse-ostrowwlpk/SkrytkaESP

## UZASADNIENIE

W dniu 15.06.2023r. wpłynął wniosek z dnia 14.06.2023r. wraz z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska dz. nr 55/5 oraz dz. nr 6/2, 249, obręb 009 gmina Przygodzice w celu uzgodnienia. Opracowanie: Budownictwo Inżynieryjne Izabela Perz.

Dokumentacja obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PEHD PE 100, PN 10, SDR 17 o długości 131,70m; w tym ok. 1,6m sieci w dz. nr 6/2 (działka prywatnych właścicieli), ok. 32,4m w dz. nr 55/5 (droga wojewódzka nr 490), ok. 97,7m w dz. nr 249 (droga gminna). Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącego wodociągu o średnicy DN 110mm (biegnącego przez działkę nr 6/2). Po wykonaniu prac montażowych przeprowadzone zostaną próby szczelności, dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.

### Otrzymują:

1. Gmina Przygodzice  
Plac Powstańców Wielkopolskich 2  
63-421 Przygodzice
2. A/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

*mgr farm. Tadeusz Andrzej Bilinski*  
specjalista analityki klinicznej i toksykologii

I.K.


Nie podlega opłacie skarbowej  
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g  
ustawy z dnia 16.11. 2006r.  
o opłacie skarbowej

Kierownik Sekcji  
epidemiologicznego Nadzoru  
Sanitarnego

inż. Izabela Kłos

19.06.2023











WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH		
oznaczenie	X	Y
W1	5719533.30	6486841.81
W2	5719532.85	6486839.33
Hp1	5719533.84	6486839.16
W3	5719532.63	6486838.16
W4	5719560.11	6486833.14
W5	5719639.65	6486892.93
Hp2	5719638.00	6486895.06

Zaopiniowano/uzgodniono  
 na podstawie ustawy  
 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
 bez uwag / z uwagami  
 w opinii nr ON-NS-9011.1.CP.2023  
 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
 w Ostrówie Wielkopolskim  
 Ostrów Wielkopolski dn. 19. 06. 2023  
 PAŃSTWOWY  
 POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
 mgr farm. *Tadeusz Andrzej Biliński*  
 specjalista analityki klinicznej i toksykologii

**LEGENDA:**

	proj. sieć wodociągowa PE $\Phi 110\text{mm}$
	istniejący obiekt do likwidacji
	proj. hydrant nadziemny $\Phi 80\text{mm}$ ; 10dm <sup>3</sup> /s

	<b>BiIP_PROJEKTOWANIE, NADZÓR, WYKONAWSTWO</b> ul. Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski	
	<b>OBJEKT:</b>	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 249 w Przygodzicach
<b>INWESTOR:</b>	Gmina Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice	
<b>ADRES BUDOWY:</b>	Przygodzice ul. Wrocławska dz. nr 55/5 oraz dz. nr 6/2, 249, obręb 0009 - Przygodzice; gmina Przygodzice	
<h2>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</h2>		
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Wojciech Perz upr. bud. nr WK9/D428/POO5/19	<b>PODPIS:</b> 	<b>DATA:</b> maj 2023
<b>ASYSTENT PROJEKTANTA:</b> mgr inż. Izabela Perz	<b>PODPIS:</b> 	<b>SKALA:</b> 1:500
<b>ASYSTENT PROJEKTANTA:</b> mgr inż. Izabela Perz	<b>BRANŻA:</b> sanitarna	<b>NR RYS.:</b> -