



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski, 19.06.2023

ON-NS.9011.1.67.2023

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682), art. 3 punkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim
uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych**

projekt budowlany:

**budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Przygodzice ul. Wrocławska dz. nr 55/5 oraz dz. nr 6/2, 249, obręb 009
gmina Przygodzice**

**Inwestor: Gmina Przygodzice
Pl. Powstańców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice**

z zastrzeżeniami:

1. do budowy sieci wodociągowej należy stosować materiały dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, posiadające atesty PZH,
2. nie zezwala się na łączenie instalacji zaopatrywanej z sieci wodociągowej publicznej z innymi źródłami zasilania - lokalne ujęcia wody
3. przed oddaniem projektowanego odcinka sieci wodociągowej do eksploatacji należy uzyskać pozytywny wynik badania wody.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Budownictwa
61-713 Poznań al. Niepodległości 1

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim
Plac Stefana Rowińskiego 3 | 63-400 Ostrów Wielkopolski
Seksja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 62 737 89 18, 62 737 89 04
tel. centrala 62 737-89-00
sekretariat.psse.ostrowwlpk@sanepid.gov.pl | nadzor.zapobiegawczy.psse.ostrowwlpk@sanepid.gov.pl
NIP 622-10-51-625 | REGON 000300989
BDO 000179595
www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski
psse-ostrowwlpk/SkrytkaESP

UZASADNIENIE

W dniu 15.06.2023r. wpłynął wniosek z dnia 14.06.2023r. wraz z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska dz. nr 55/5 oraz dz. nr 6/2, 249, obręb 009 gmina Przygodzice w celu uzgodnienia. Opracowanie: Budownictwo Inżynieryjne Izabela Perz.

Dokumentacja obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PEHD PE 100, PN 10, SDR 17 o długości 131,70m; w tym ok. 1,6m sieci w dz. nr 6/2 (działka prywatnych właścicieli), ok. 32,4m w dz. nr 55/5 (droga wojewódzka nr 490), ok. 97,7m w dz. nr 249 (droga gminna). Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącego wodociągu o średnicy DN 110mm (biegnącego przez działkę nr 6/2). Po wykonaniu prac montażowych przeprowadzone zostaną próby szczelności, dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Otrzymują:

1. Gmina Przygodzice
Plac Powstańców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice
2. A/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

mgr farm. Tadeusz Andrzej Bilinski
specjalista analityki klinicznej i toksykologii

I.K.

Nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g
ustawy z dnia 16.11. 2006r.
o opłacie skarbowej

Kierownik Sekcji
Prezesa Zarządu
Prezesa Zarządu
Prezesa Zarządu

inż. Izabela Kłos

19.06.2023

Strona 2 z 2

ZA UZGODNIENIEM
Z ORYGINAŁEM

