




- UWAGI:
1. Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYżo3x2,5
 2. Przenoszone agregaty klimatyzacyjne na zewnętrzną ścianę wymienić zasilanie nowym przewodem kabelkowym z istniejących zabezpieczeń.
 3. Zasilanie grzejników projektownych wykonać przewodami YDYżo3x2,5
 4. Projektowne 2 obwody gniazd wtykowych zabezpieczyć w TE P312B16A

LEGENDA

-  WYBURZONA OTWÓR W ŚCIANIE POD DRZWI
-  ZAMUROWANE ŚCIANY Z BLOCKÓW SILKI
-  DOBUDOWANIE ŚCIANY Z BLOCKÓW SILKI

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA PRAKSIS Wrocław ul.Kolejowa 34/13 tel.71-3428722 e-mail kbpraksis@o2.pl		ETAP P.T.
TEMAT	ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO we wsi ŻELISZÓW 59-700 ŻELISZÓW dz.nr 357/2	BRANŻA INST.ELEKTR.
INWESTOR	GINA BOLESŁAWIEC ul.Teatralna nr1 59-700 BOLESŁAWIEC	DATA 15.03.2023
TYTUŁ RYS.	RZUT PARTERU-INST.SIŁY I GNIAZD 230V	SKALA 1:100
PROJEKTANT IE	mgr inż. BARBARA MAJCHRZAK upr.nr 98/88/UW	NR RYS. E1
SPRAWDZAJĄCY IE	mgr inż. ALINA FAŁISZEWSKA upr.nr 220/92/UW	